Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9100.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Кибальчича ул, д. 16, корп. 1** Строит.адрес: Код УУТЭ: **9857**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
Вычислитель: **СПТ943 № 43959** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,158** Qвент.= **0** Qтех.= Qтех.гв= Qгвс.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= **0,041**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **47,4** Gвент.= **0** Gтех.= Gтех.гв= Gгвс.= **16,4** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	98,57	82,52	16,05	71,89	71,53	0,36			16,96		16,96	17,36		17,36		71,50				1,21
24.08.2019	24,00	*	97,85	82,09	15,76	71,17	70,84	0,33			16,65		16,65	17,03		17,03		70,69				1,18
25.08.2019	24,00	*	98,13	82,57	15,56	71,60	71,24	0,36			16,51		16,51	16,90		16,90		71,24				1,18
26.08.2019	24,00	*	98,09	82,20	15,89	71,91	71,57	0,34			16,92		16,92	17,32		17,32		71,45				1,21
27.08.2019	24,00	*	99,51	82,17	17,34	71,49	71,15	0,34			18,25		18,25	18,67		18,67		71,07				1,30
28.08.2019	24,00	*	100,29	82,43	17,86	71,06	70,71	0,35			18,89		18,89	19,32		19,32		70,69				1,34
29.08.2019	24,00	*	97,96	82,80	15,16	71,15	70,78	0,37			16,16		16,16	16,54		16,54		70,77				1,14
30.08.2019	24,00	*	111,60	95,47	16,13	71,53	71,24	0,29			17,05		17,05	17,44		17,44		71,10				1,21
31.08.2019	24,00	*	121,68	105,44	16,24	71,86	71,62	0,24			17,13		17,13	17,53		17,53		71,33				1,22
01.09.2019	24,00	*	121,59	104,10	17,49	72,15	71,87	0,28			18,36		18,36	18,80		18,80		71,73				1,32
02.09.2019	24,00	*	119,76	103,31	16,45	71,89	71,61	0,28			17,40		17,40	17,81		17,81		71,47				1,24
03.09.2019	24,00	*	118,68	102,75	15,93	72,03	71,75	0,28			16,93		16,93	17,33		17,33		71,63				1,21
04.09.2019	24,00	*	120,53	104,19	16,34	71,85	71,59	0,26			17,29		17,29	17,69		17,69		71,36				1,23
05.09.2019	24,00	*	120,50	103,95	16,55	71,30	71,03	0,27			17,42		17,42	17,82		17,82		70,86				1,24
06.09.2019	24,00	*	120,30	102,77	17,53	71,18	70,90	0,28			18,45		18,45	18,87		18,87		70,75				1,31
07.09.2019	24,00	*	120,58	103,65	16,93	71,87	71,59	0,28			17,93		17,93	18,35		18,35		71,41				1,28
08.09.2019	24,00	*	118,91	100,37	18,54	71,45	71,14	0,31			19,32		19,32	19,77		19,77		71,10				1,38
09.09.2019	24,00	*	118,91	101,48	17,43	71,23	70,91	0,32			18,22		18,22	18,65		18,65		71,00				1,29
10.09.2019	24,00	*	129,56	110,70	18,86	72,04	71,80	0,24			19,80		19,80	20,27		20,27		71,60				1,42
11.09.2019	24,00	*	123,93	108,84	15,09	71,92	71,67	0,25			16,33		16,33	16,71		16,71		71,45				1,17
12.09.2019	24,00	*	125,24	109,14	16,10	71,80	71,55	0,25			17,36		17,36	17,77		17,77		71,28				1,24
13.09.2019	24,00	*	126,09	109,64	16,45	71,24	70,98	0,26			17,63		17,63	18,04		18,04		70,88				1,25
14.09.2019	24,00	*	126,74	107,46	19,28	71,77	71,52	0,25			20,61		20,61	21,10		21,10		71,27				1,47
15.09.2019	24,00	*	122,00	103,57	18,43	72,00	71,72	0,28			19,82		19,82	20,29		20,29		71,52				1,42
Среднее	24,00		114,87	98,07	16,81	71,64	71,35	0,29			17,81		17,81	18,22		18,22		71,21				1,27
Итого	**576,00**		**2757,00**	**2353,61**	**403,39**						**427,39**		**427,39**	**437,38**		**437,38**						**30,46**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,05** °C **7,29** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **23,17** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **437,38** м.куб.

ГУП «ТК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление сервисного учета
Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/