

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Кибальничья ул, д. 18, корп. 1**
 Обслуживающая организация:

Договор: **9101.038-1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общи**
 Код УУТЭ: **9859**

Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозерно"**

Схема подключения:

2-х трубная схема

График: **150/70**

Установленные приборы:	СЛТ 943 № 6066	Часовые и суток: архивы в файлах:	Расходомер:	Гипп=	Приборы УУТЭ поверены до:	Термоприбор:	Режим (схема):	ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;
Вычислитель:	СЛТ 943 № 6066		ПРЭМ-32-D	0.2	30	КТПР-05	Преобр. давления:	
Подающий трубопровод (М1)			ПРЭМ-32-D	0.2	30	КТПР-05		
Обратный трубопровод (М2)			ПРЭМ-20-D	0.08	12	ТЛТ-15-2		
Подающий ГВС (М3)								
Циркуляционный ГВС (М4)								
Подпиточный трубопровод (Уп)								
Расчетный алгоритм:		зима:		Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот =	0,336	Qвент =	0	Qгвс ср =	0,1971	
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:		Qот =	100,8	Qвент =	0	Qгвс ср =	0,0896	
Договорные расходы (ср. сут.), ТГс/сут.:		Qот =	100,8	Qвент =	0	Qгвс ср =	35,84	Гвс. м =

Учет отопление (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019													
Дата	Тп	НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ (кал/м)	Уподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24.00*		97,28	78,15	19,13	70,80	70,42	0,38			18,63		18,63	19,06		19,06		71,19					1,39
17.09.2019	24.00*		89,66	61,50	28,16	69,79	58,96	10,83			18,85		18,85	19,28		19,28		70,20					2,64
18.09.2019	24.00*		90,25	62,70	27,55	69,09	42,06	27,03			18,01		18,01	18,41		18,41		69,61					3,60
19.09.2019	24.00*		85,38	59,14	26,24	68,74	39,88	28,86			19,31		19,31	19,73		19,73		69,14					3,51
20.09.2019	24.00*		80,77	62,75	18,02	67,59	38,78	28,81			17,28		17,28	17,65		17,65		68,23					3,03
21.09.2019	24.00*		77,72	60,57	17,15	66,00	37,77	28,23			16,34		16,34	16,68		16,68		66,22					2,84
22.09.2019	24.00*		84,85	63,57	21,28	63,23	37,25	25,98			20,53		20,53	20,92		20,92		63,79					3,00
Среднее	24.00		86,56	64,05	22,50	67,89	46,45	21,45			18,42		18,42	18,82		18,82		68,34					2,86
Итого	168,00		605,91	448,38	157,53						128,95		128,95	131,73		131,73							20,01

Учет отопление (ТВ-2)										Контроль ГВС (ТВ-2)													
Дата	Тп	НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ (кал/м)	Уподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24.00*		97,28	78,15	19,13	70,80	70,42	0,38			18,63		18,63	19,06		19,06		71,19					1,39
17.09.2019	24.00*		89,66	61,50	28,16	69,79	58,96	10,83			18,85		18,85	19,28		19,28		70,20					2,64
18.09.2019	24.00*		90,25	62,70	27,55	69,09	42,06	27,03			18,01		18,01	18,41		18,41		69,61					3,60
19.09.2019	24.00*		85,38	59,14	26,24	68,74	39,88	28,86			19,31		19,31	19,73		19,73		69,14					3,51
20.09.2019	24.00*		80,77	62,75	18,02	67,59	38,78	28,81			17,28		17,28	17,65		17,65		68,23					3,03
21.09.2019	24.00*		77,72	60,57	17,15	66,00	37,77	28,23			16,34		16,34	16,68		16,68		66,22					2,84
22.09.2019	24.00*		84,85	63,57	21,28	63,23	37,25	25,98			20,53		20,53	20,92		20,92		63,79					3,00
Среднее	24.00		86,56	64,05	22,50	67,89	46,45	21,45			18,42		18,42	18,82		18,82		68,34					2,86
Итого	168,00		605,91	448,38	157,53						128,95		128,95	131,73		131,73							20,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, Т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Z:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.
 Объем потребленного теплоносителя Узл. кал.

0 час
 0 час
 17,05 °С
 17,32 Гкал
 2,69 Гкал
 131,73 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Г У П «Т Э К С П Б»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление филиала
 Представитель теплоснабжающей организации
 ОДНЕРКАСНАДАТАЦИИ КУУТЭ

Отчет принят 23.09.2019г
 Чертополохова ЛХ