Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Кибальчича ул, д. 18, корп. 1**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9101.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **9859**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ943 № 6066**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,336**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1971**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0896**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**100,8**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**35,84**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	79,64	64,34	15,30	71,32	70,87	0,45			15,26		15,26	15,62		15,62		71,78				1,10
24.08.2019	24,00	*	81,45	63,93	17,52	70,65	70,22	0,43			17,41		17,41	17,81		17,81		71,08				1,24
25.08.2019	24,00	*	80,03	64,33	15,70	71,03	70,56	0,47			15,52		15,52	15,89		15,89		71,55				1,11
26.08.2019	24,00	*	79,69	64,01	15,68	71,36	70,93	0,43			15,38		15,38	15,75		15,75		71,80				1,11
27.08.2019	24,00	*	80,20	63,94	16,26	70,93	70,50	0,43			16,00		16,00	16,38		16,38		71,39				1,14
28.08.2019	24,00	*	80,19	64,23	15,96	70,50	70,03	0,47			15,75		15,75	16,11		16,11		70,94				1,12
29.08.2019	24,00	*	79,35	64,39	14,96	70,57	70,10	0,47			14,82		14,82	15,17		15,17		71,01				1,05
30.08.2019	24,00	*	88,57	73,47	15,10	70,94	70,52	0,42			14,75		14,75	15,10		15,10		71,38				1,05
31.08.2019	24,00	*	96,44	81,38	15,06	71,26	70,93	0,33			14,40		14,40	14,74		14,74		71,51				1,03
01.09.2019	24,00	*	98,27	80,51	17,76	71,56	71,19	0,37			16,99		16,99	17,40		17,40		72,10				1,23
02.09.2019	24,00	*	95,58	79,81	15,77	71,28	70,89	0,39			15,13		15,13	15,49		15,49		71,70				1,09
03.09.2019	24,00	*	94,67	79,26	15,41	71,47	71,09	0,38			14,57		14,57	14,92		14,92		71,91				1,05
04.09.2019	24,00	*	95,54	80,19	15,35	71,28	70,90	0,38			14,47		14,47	14,81		14,81		71,60				1,04
05.09.2019	24,00	*	96,18	80,21	15,97	70,70	70,35	0,35			15,22		15,22	15,57		15,57		71,04				1,08
06.09.2019	24,00	*	96,02	79,38	16,64	70,60	70,22	0,38			15,92		15,92	16,29		16,29		71,04				1,13
07.09.2019	24,00	*	94,83	79,89	14,94	71,21	70,83	0,38			14,05		14,05	14,38		14,38		71,48				1,01
08.09.2019	24,00	*	94,84	77,65	17,19	70,86	70,45	0,41			16,33		16,33	16,71		16,71		71,33				1,17
09.09.2019	24,00	*	97,12	78,14	18,98	70,49	70,15	0,34			18,07		18,07	18,49		18,49		70,79				1,28
10.09.2019	24,00	*	101,18	83,88	17,30	71,57	71,19	0,38			16,63		16,63	17,02		17,02		71,95				1,20
11.09.2019	24,00	*	98,96	83,27	15,69	71,38	71,00	0,38			15,50		15,50	15,87		15,87		71,76				1,11
12.09.2019	24,00	*	100,11	83,44	16,67	71,29	70,90	0,39			16,49		16,49	16,88		16,88		71,73				1,18
13.09.2019	24,00	*	101,05	83,74	17,31	70,69	70,30	0,39			17,10		17,10	17,50		17,50		71,25				1,22
14.09.2019	24,00	*	98,51	82,28	16,23	71,21	70,82	0,39			15,92		15,92	16,29		16,29		71,56				1,14
15.09.2019	24,00	*	96,72	79,26	17,46	71,41	70,95	0,46			17,04		17,04	17,45		17,45		71,89				1,23
Среднее	24,00		91,88	75,62	16,26	71,06	70,66	0,40			15,78		15,78	16,15		16,15		71,48				1,13
Итого	**576,00**		**2205,14**	**1814,93**	**390,21**						**378,72**		**378,72**	**387,64**		**387,64**						**27,11**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,05** °C **6,46** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **20,65** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **387,64** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета
Отделэксплуатации КУУТЭ

Представитель теплоснабжающей организации

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ