

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9098.038.1** Телефон: _____ Узел учета: **Общий**
 Адрес: **Князь-вча ул, д. 6** Стронт. адрес: _____ Телефон: _____ Код УТЭ: **28656**
 Обслуживающая организация: _____ Телефон: _____
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос"** Схема подключения: **2-х трубная схема** График: **1507/0**

Установленные приборы: **Часовые и сголон. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 208339** расходомер: _____ Smln= _____
 Подходящий трубопровод (M1) ПРЭМ-40-В1 _____ 0,1
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-40-В1 _____ 0,1
 Подходящий ГВС (M3) ПРЭМ-32-В1 _____ 0,067
 Циркуляционный ГВС (M4) _____
 Подпиточный трубопровод (Vл) _____
 Расчетный алгоритм: _____

Договорные нагрузки, Гкал/час: **Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)** лето: _____ Qтеп гв= _____
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: **Qот= 0,336** Qтеп гв= _____
 Договорные расходы (ср сут.), Тборт: **Qот= 100,8** Qтеп гв= _____
 Фактическое потребление за отчетный период с **23.08.2019** по **15.09.2019** Qтеп гв= _____
 Qот= _____ Qтеп гв= _____
 Qот= _____ Qтеп гв= _____
 Qот= _____ Qтеп гв= _____

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4		
час	Т	Т	Т	Т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.08.2019	24.00		104.17	96.06	8.11	69.40	64.43	4.97						106.47	97.90	8.57						1.04	
24.08.2019	24.00		104.19	95.29	8.90	68.70	63.85	4.85						106.41	97.09	9.32						1.08	
25.08.2019	24.00		105.48	95.48	10.00	69.15	64.24	4.91						107.81	97.32	10.49						1.16	
26.08.2019	24.00		104.70	95.24	9.46	69.45	64.50	4.95						107.02	97.07	9.95						1.13	
27.08.2019	24.00		104.18	95.47	8.71	69.05	64.17	4.88						106.45	97.29	9.16						1.07	
28.08.2019	24.00		104.90	95.49	9.41	68.66	63.86	4.80						107.17	97.31	9.86						1.11	
29.08.2019	24.00		104.34	95.88	8.46	68.79	64.07	4.72						106.61	97.71	8.90						1.04	
30.08.2019	24.00		121.04	113.04	8.00	69.53	65.05	4.48						123.71	115.25	8.46						1.07	
31.08.2019	24.00		131.81	123.98	7.83	70.00	65.72	4.28						134.77	126.50	8.27						1.08	
01.09.2019	24.00		131.41	121.78	9.63	70.20	65.87	4.33						134.35	124.27	10.08						1.21	
02.09.2019	24.00		129.61	120.91	8.70	70.03	65.74	4.29						132.54	123.32	9.22						1.13	
03.09.2019	24.00		129.57	119.81	9.76	70.12	65.74	4.38						132.48	122.22	10.26						1.22	
04.09.2019	24.00		131.15	121.97	9.18	69.93	65.48	4.45						134.11	124.36	9.75						1.19	
05.09.2019	24.00		130.65	120.95	9.70	69.40	64.99	4.41						133.53	123.94	10.19						1.21	
06.09.2019	24.00		128.83	119.50	9.33	69.28	64.91	4.37						131.66	121.86	9.80						1.17	
07.09.2019	24.00		129.52	119.80	9.72	69.93	65.42	4.51						132.42	122.16	10.26						1.23	
08.09.2019	24.00		126.42	115.79	10.63	69.42	64.87	4.55						129.19	118.06	11.13						1.27	
09.09.2019	24.00		127.17	117.51	9.66	69.33	64.81	4.52						129.98	119.78	10.20						1.21	
10.09.2019	24.00	*	109.79	102.31	7.48	69.54	65.23	4.31						112.23	104.34	7.89						0.97	
11.09.2019	24.00		137.58	128.62	8.96	69.83	65.38	4.25						140.68	131.17	9.51						1.18	
12.09.2019	24.00		138.48	128.48	10.01	69.64	65.39	4.25						141.13	130.52	10.61						1.25	
13.09.2019	24.00		138.12	128.02	10.10	69.12	64.92	4.20						141.13	130.52	10.61						1.24	
14.09.2019	24.00		135.94	125.59	10.35	69.52	65.07	4.45						138.96	128.06	10.90						1.29	
15.09.2019	24.00		133.17	120.37	12.80	69.64	65.01	4.63						136.12	122.71	13.41						1.46	
Среднее	24.00		122.59	113.22	9.37	69.49	64.95	4.53						125.31	115.44	9.86						1.17	
Итого	576.00		2942.23	2717.34	224.89									3007.39	2770.63	236.76						28.01	

Показана сметчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, Т	Общ, Гкал	Треб, Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоносителя Увл, рассчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____ час
 Период превышения L2: _____ час
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **17,05 °C**
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **24,18 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Увл изл: **236,76 м.куб.**

УТВЕРЖАЮ: _____
 "ЭНЕРГ ДЭСБ" ГП
 КУТУЭ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 Представитель теплоснабжающей организации