

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Кибальчича ул., д. 6
 Обслуживающая организация:

Договор: 9098.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 28656

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давления:

график: 1507/0

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 2083339
 Подающий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-40-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-32-В1
 Подпиточный трубопровод (Уп) ПРЭМ-32-В1

Приборы УТЭ поверены до:
 Smin= 0,1
 Smax= 45
 0,1
 45
 0,067
 30

Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Преобр. давления:

зима:

$Q = M1 \cdot (t1 - tхв) - M2 \cdot (t2 - tхв)$

$Q_{от} = 0,336$

$Q_{от} = 0$

$Q_{от} = 0$

$Q_{от} = 0$

$Q_{от} = 0$

$Q_{от} = 0$

$Q_{от} = 0$

$Q_{от} = 0$

$Q_{от} = 0$

$Q_{от} = 0$

$Q_{от} = 0,1976$

$Q_{от} = 0,0898$

$Q_{от} = 35,92$

$Q_{от} = 0,1976$

$Q_{от} = 0,0898$

$Q_{от} = 35,92$

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.:

Q_{от} = 0,336
 Got = 100,8

Q_{от} = 0
 Gот = 0

Q_{от} = 0
 Gот = 0

Q_{от} = 0
 Gот = 0

Q_{от} = 0
 Gот = 0

Q_{от} = 0
 Gот = 0

Q_{от} = 0
 Gот = 0

Q_{от} = 0
 Gот = 0

Q_{от} = 0,1976
 Gот ср = 0,0898

Q_{от} = 35,92
 Gот ср = 35,92

Q_{от} = 0,1976
 Gот ср = 0,0898

Q_{от} = 35,92
 Gот ср = 35,92

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал								
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)		Уплнит	T3	T4	P3	P4			
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал			
16.09.2019	24,00		121,23	105,85	15,38	69,29	56,28	13,01																	
17.09.2019	24,00		95,56	82,66	12,90	68,81	43,16	25,65																	
18.09.2019	24,00		91,78	79,90	11,88	68,32	42,54	25,78																	
19.09.2019	24,00		81,76	69,31	12,45	67,78	40,01	27,77																	
20.09.2019	24,00		78,56	65,51	13,05	66,75	38,54	28,21																	
21.09.2019	24,00		77,02	63,81	13,21	64,80	37,28	27,52																	
22.09.2019	24,00		81,34	64,12	17,22	62,43	36,38	26,05																	
Среднее	24,00		89,61	75,88	13,73	66,88	42,03	24,86																	
Итого	168,00		627,25	531,16	96,09																				

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Показавшая счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабителя Уплс изл.

0 час
 0 час
 0 час
 17,05 °С
 17,53 Гкал
 104,18 м.куб

1,64 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплопоставляющей организации
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 ЧЕРТОНОХОВА ДХ
 23.09.2019г