

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Матюшенко пер, д. 10, лит. А  
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9036.038.1  
 Строил. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 23559

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207135 Часовые и суточн. архивы в файлах: Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tвх)-M2\*(t2-tвх)  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207135 расходомер: PRЭМ-40-B1 Гипл= 0,1 Приборы УТЭ поверены до: 2-х трубная схема  
 Подающий трубопровод (M1) Обратный трубопровод (M2) PRЭМ-32-B1 Smax= 45 Термометр: КТСЛН КТСЛН  
 Подающий ГВС (M3) Подпиточный трубопровод (V1) PRЭМ-32-B1 Smax= 30

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,2871 Овент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс=M3\*(t3-tвх)  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут: Gот.= 87,2203 Гвент.= 0 Gтех.= 0 Qгвс.ср= 0,0574 Qгвс.ср= 0,0574 Qгвс.м= 22,96  
 Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
		M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (кальв)	Уходпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
16.09.2019	24.00*	99,25	87,38	11,87	67,74	67,91	-0,17			11,56	11,56	11,77	11,77	11,77	11,77	11,77	65,60	65,60			0,79
17.09.2019	24.00*	74,33	61,77	12,56	63,43	56,60	6,83			12,39	12,39	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	63,42	63,42			1,22
18.09.2019	24.00*	50,73	37,23	13,50	64,53	49,29	15,24			13,50	13,50	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	63,65	63,65			1,44
19.09.2019	24.00*	84,16	69,59	14,57	64,29	44,65	19,64			13,33	13,33	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	64,15	64,15			2,30
20.09.2019	24.00*	92,36	78,36	14,00	64,47	45,58	18,89			12,49	12,49	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	64,29	64,29			2,38
21.09.2019	24.00*	98,88	85,45	13,43	65,16	46,70	18,46			12,16	12,16	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	64,99	64,99			2,46
22.09.2019	24.00	99,76	83,97	15,79	64,66	43,77	20,89			14,12	14,12	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	64,54	64,54			2,77
Среднее	24.00	85,64	71,96	13,67	64,90	50,64	14,25			12,79	12,79	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	64,38	64,38			1,91
Итого	168,00	599,47	503,75	95,72						89,55	89,55	91,19	91,19	91,19	91,19	91,19					13,36

Показаны счетчиков на момент снятия данных: M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал  
 Объем теплоснабжения Усил, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м  
 Период расчета по договору: 0 час час  
 Период превышения I2: 11,94 °С 1,14 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по прибору учета (с учетом корректировки): 12,22 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 91,19 м.куб.  
 Объем потребленного теплоснабжения Увс изл. 91,19 м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОДНЭНЭСНДЛУАТАЦИИ КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г  
 ЧЕРТЮЩИЙ ДХ