

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Матюшенко пер, д. 12, лит. Б
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9037.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 23560

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):

радиок: 14970

Вычислитель: ВКТ-7 № 48434
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D

Приборы УУТЭ поверены до:
 Срок= 30
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Преобр.давления:

Зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Qот = 0,3153
 Qот = 95,7873
 Qсент = 0

лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0

Договорные нагрузки (ср час):
 Договорные нагрузки (ср сут.):
 Договорные расходы (ср сут.):

Qот = 0,3153
 Qот = 95,7873
 Qсент = 0

Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Уплнит	T3	T4	P3	P4	Qобщ, Гкал
16.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	15,38	14,74	0,64															0,00
17.09.2019	24,00	*	39,52	39,72	-0,20	64,19	37,09	27,10															1,07
18.09.2019	24,00		93,81	93,81	0,00	64,58	39,93	24,65															2,31
19.09.2019	24,00		94,63	94,63	0,00	64,37	40,03	24,34															2,30
20.09.2019	24,00		106,75	106,75	0,00	64,41	41,69	22,72															2,43
21.09.2019	24,00		116,93	116,93	0,00	65,08	43,23	21,85															2,56
22.09.2019	24,00		115,25	115,25	0,00	64,57	42,54	22,03															2,54
Среднее	24,00		80,98	81,01	-0,03	57,51	37,04	20,48															1,89
Итого	168,00		566,89	567,09	-0,20																		13,21

Показание счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Укал, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 13,21 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл, м.куб, м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплонабжающей организации
 ФИО ИДНД "ЭНЕРГ ОБЪКТ"
 Г У П "Т Э Ж С П Б"
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТОНОДХОВА ДХ