

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Матюшенко пер, д. 16, лит. В
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9033038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЭТЭ:

Однш
 23564

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-Г № 207187
 Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЭТЭ поверены до: Термопреобр.:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

график: 149770

зимы: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)

лето: Qтвс=M3*(t3-tнв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,3512
 Договорные расходы (ср. час), Гкал/час: Qотср = 0,0089
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 106,694
 Gотср = 3,56

Фактическое потребление (ТВ-1) за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Фактическое потребление (ТВ-2) за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет отопления (ТВ-2)									
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ.
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
16.09.2019	24,00		151,43	133,77	17,66	67,88	56,46	11,42	6,80	4,90	17,24	16,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	66,22	64,13	64,43	64,43	2,75
17.09.2019	24,00		123,42	107,24	16,18	63,75	40,37	23,38	6,80	4,90	16,61	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	64,13	64,82	64,82	64,82	3,54
18.09.2019	24,00		115,41	97,92	17,49	64,43	39,53	24,90	6,80	4,90	16,53	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	64,82	64,43	64,43	64,43	3,57
19.09.2019	24,00		116,40	97,60	18,80	64,18	39,33	24,85	6,80	4,90	17,83	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	64,43	64,39	64,39	64,39	3,63
20.09.2019	24,00		131,15	113,98	17,17	64,22	41,01	23,21	6,80	4,90	16,67	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	64,39	64,39	64,39	64,39	3,75
21.09.2019	24,00		144,42	126,29	19,41	64,92	42,58	22,24	6,80	4,90	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	64,39	65,14	65,14	65,14	4,07
22.09.2019	24,00		144,42	122,88	21,54	64,44	42,05	22,39	6,80	4,90	20,82	21,24	21,24	21,24	21,24	21,24	21,24	64,77	64,77	64,77	64,77	4,14
Среднее	24,00		132,56	114,24	18,32	64,83	43,06	21,77	6,80	4,90	17,79	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	64,84	64,84	64,84	64,84	3,64
Итого	168,00		927,93	799,68	128,25						124,56	124,56	124,56	124,56	124,56	124,56	124,56	127,05	127,05	127,05	127,05	25,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vл, Т Общ. Гкал Траб. ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Узлп, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения Ц: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 11,94 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 1,53 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 23,92 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Узлп изл.: 127,05 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЖИХОВА ДХ