

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Адрес: Матюшенко пер., д. 16, лит. В  
Обслуживающая организация:  
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9039.038.1  
Строит. адрес:  
Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
Код УТЗ:

Общий  
23564

Установленные приборы: часомеры и ступен. архивы в файлах:  
Вычислитель: ВКГ-7 № 207187 расходомер:  
Подводящий трубопровод (М1)  
Обратный трубопровод (М2)  
Подводящий ГВС (М3)  
Циркуляционный ГВС (М4)  
Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения:

2-х трубная схема  
Приборы УТЗ поверены до:  
Гмех=

Термопреобр.:  
Режим (схема):  
Преобр. давления:

График: 149/70

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-t2)\*M2\*(t2-t3)

Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qот = 0,3512 Qвент = 0

лето: Qвс=M3\*(t3-t4)

Qотек = 0

Qотек гр.ср = 0,0089

Qвс ср = 0,3248

Договорные расходы (гр.сут.): Гкал/сут: Qот = 106,694

Qвент = 0

Qотек = 0

Qотек гр.ср = 0,0089

Qвс ср = 0,3248

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, ДМ, Т1, Т2, ДТ, Р1, Р2, М3, М4, ДМ, В3, В4, ДУ (излва), Улодпит, Т3, Т4, Р3, Р4, Общ. Гкал. It contains detailed data for each day from 23.08.2019 to 15.09.2019.

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Узлз, рассчитанный по среднему:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
Количество потребленной тепловой энергии Общц:  
Объем потребленного теплоносителя Утвс изл.

11,94 °С  
21,08 Гкал  
359,25 м.куб  
4,19 Гкал

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Исполнительный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ  
Подпись: Чертополохова Д.Х.