

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Невской ул, д. 3, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр. д.32а**

Договор: **9086-038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **23775**
 Код УТЭ:
 Отопление: **95/70**

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 206893**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 206893**
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: **2-х-трубная схема**
 Приборы УТЭ поверены до:
 Гмтп= **0,48**
 Гмтх= **72**
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Зима: $Q = M1 \cdot (h1 - hв) - M2 \cdot (h2 - hв)$
 Договорные нагрузки (Гкал/час): **0,323**
 Договорные нагрузки (ср. час):
 Договорные расходы (ср. сут.):
 Гот. = **310,08**

Лето: $Q_{гвс} = M3 \cdot (h3 - hв)$
 Овт. = **0**
 Огт. = **0**
 Стех. гвс = **0**
 Стех. гвс cf = **0**
 Стех. гвс = **0**

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019
 Овт. = **0**
 Огт. = **0**
 Стех. гвс = **0**
 Стех. гвс cf = **0**
 Стех. гвс = **0**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излия)	Улопит	T3	T4	P3	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	14.84	15.07	-0.23													0.00
17.09.2019	24.00*		6.25	6.25	0.00	35.85	24.97	10.88													0.00
18.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	15.01	15.23	-0.22													0.00
19.09.2019	24.00*		319.13	319.13	0.00	40.46	36.80	3.66													1.18
20.09.2019	24.00*		444.99	444.99	0.00	42.69	38.66	4.03													1.81
21.09.2019	24.00		490.86	490.86	0.00	45.20	40.90	4.30													2.12
22.09.2019	24.00		495.24	495.24	0.00	45.30	41.05	4.25													2.12
Среднее	24.00		250.92	250.92	0.00	34.19	30.38	3.81													1.04
Итого	168.00		1756.47	1756.47	0.00																7.30

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ:
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

0 час
 0 час
 час
 0 °С
 0 Гкал
 7.3 Гкал
 м.куб.
 М1, Т
 М2, Т
 М3, Т
 М4, Т
 V3, куб.м
 V4, куб.м
 Уп, Т
 Общ, Гкал
 Трвб, ч

ГУП *ТЭК СПб*
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРНОПОЛОХОВА ДХ

(подпись)

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации