Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Невзоровой ул, д. 4, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **Зубковская ул., 3**

Договор: **8976.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **23776**
график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 208410**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,245**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**235,2**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,34	16,48	-0,14														0,00
24.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,36	16,49	-0,13														0,00
25.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,18	16,32	-0,14														0,00
26.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,23	16,34	-0,11														0,00
27.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,35	16,46	-0,11														0,00
28.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,31	16,43	-0,12														0,00
29.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,45	16,55	-0,10														0,00
30.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,51	16,62	-0,11														0,00
31.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,79	16,89	-0,10														0,00
01.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,71	16,84	-0,13														0,00
02.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,80	16,92	-0,12														0,00
03.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,92	17,04	-0,12														0,00
04.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,55	16,71	-0,16														0,00
05.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,49	16,63	-0,14														0,00
06.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,48	16,62	-0,14														0,00
07.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,07	16,24	-0,17														0,00
08.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,94	16,11	-0,17														0,00
09.09.2019	24,00	*	5,28	6,24	-0,96	18,33	16,91	1,42														0,02
10.09.2019	24,00	*	6,24	8,16	-1,92	19,59	17,09	2,50														0,01
11.09.2019	24,00	*	3,36	6,24	-2,88	19,89	17,30	2,59														0,01
12.09.2019	24,00	*	7,68	8,16	-0,48	19,26	17,04	2,22														0,02
13.09.2019	24,00	*	11,52	11,52	0,00	19,02	17,03	1,99														0,02
14.09.2019	24,00	*	6,24	6,40	-0,16	18,33	17,02	1,31														0,01
15.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,06	15,32	-0,26														0,00
Среднее	24,00		1,68	1,95	-0,27	17,04	16,64	0,40														0,00
Итого	**576,00**		**40,32**	**46,72**	**-6,40**																	**0,09**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП »ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09 2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/