

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Ново-Александровская ул, д. 11, лит. Л  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергo"

Договор: 9908.038.1  
 Строит. адрес: Телюк  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 23580

Установленные приборы: Часовые и сточн. архивы в файлах: Режим (схема): Преобр. давления: График: 1507/0

Вычислитель: ВКГ-7 № 204729  
 Подходящий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер:  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-20-В1

Термопреобр.:  
 КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н  
 ТСП-Н

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв) Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс=0 Qгвс ср.= 0,1261 Qгвс ср.= 0,0573 Qгвс ср.= 22,92 Гкал/м  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот.= 62,4 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gгвс=0 Gгвс ср.= 22,92 Гкал/м

Учет ГВС (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	ТМ час	НС	M1		M2		DM		T1		T2		dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3	M4	DM	V3	V4	Контроль ГВС (ТВ-2)		T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Qобщ Гкал	
			T	Т	T	T	°C	°C	°C	°C	dv (излив)	M3									°C	°C						
23.08.2019	24,00		59,34	52,82	6,52	73,13	70,11	3,02	60,80	54,02	6,78	6,78																0,64
24.08.2019	24,00		60,13	52,48	7,64	72,35	69,46	2,89	61,56	53,69	7,87	7,87																0,71
25.08.2019	24,00		59,04	52,19	6,85	72,88	70,05	2,83	60,47	53,39	7,08	7,08																0,65
26.08.2019	24,00		59,55	52,10	7,45	73,15	70,30	2,85	61,01	53,30	7,71	7,71																0,70
27.08.2019	24,00		59,83	52,63	7,20	72,64	69,68	2,96	61,28	53,83	7,45	7,45																0,68
28.08.2019	24,00		61,88	53,93	7,95	72,25	68,75	3,50	63,37	55,13	8,24	8,24																0,76
29.08.2019	24,00		60,75	54,03	6,72	72,36	68,87	3,49	62,22	55,23	6,99	6,99																0,68
30.08.2019	24,00		66,47	58,70	7,77	72,68	69,35	3,33	68,06	60,05	8,01	8,01																0,76
31.08.2019	24,00		69,77	61,99	7,78	72,86	69,66	3,20	70,37	62,92	7,45	7,45																0,77
01.09.2019	24,00		68,71	61,48	7,23	73,08	69,83	3,25	69,61	62,42	7,19	7,19																0,73
02.09.2019	24,00		67,96	60,99	6,97	72,91	69,67	3,24	68,53	62,08	6,45	6,45																0,71
03.09.2019	24,00		66,90	60,68	6,22	72,98	69,72	3,26	69,75	62,59	7,16	7,16																0,66
04.09.2019	24,00		68,12	61,19	6,93	72,82	69,55	3,27	70,05	62,21	7,84	7,84																0,74
05.09.2019	24,00		68,45	60,84	7,61	72,26	69,09	3,17	69,26	61,50	7,76	7,76																0,73
06.09.2019	24,00		67,67	60,22	7,45	72,20	69,05	3,15	68,58	62,00	7,58	7,58																0,74
07.09.2019	24,00		67,95	60,60	7,35	72,91	69,71	3,20	67,71	60,01	7,70	7,70																0,74
08.09.2019	24,00		66,13	58,75	7,38	72,40	69,19	3,21	67,98	60,68	7,30	7,30																0,73
09.09.2019	24,00		67,06	60,08	6,98	73,38	70,25	3,13	68,72	61,48	7,24	7,24																0,70
10.09.2019	24,00		67,40	60,07	7,33	73,04	69,95	3,08	69,04	61,44	7,60	7,60																0,72
11.09.2019	24,00		67,39	60,29	7,10	72,82	69,69	3,13	69,02	61,68	7,34	7,34																0,71
12.09.2019	24,00		67,31	60,41	6,90	72,47	69,35	3,12	68,91	61,77	7,14	7,14																0,69
13.09.2019	24,00		67,00	59,56	7,44	72,96	69,76	3,20	68,64	60,86	7,78	7,78																0,74
14.09.2019	24,00		66,22	57,55	8,67	73,20	69,90	3,30	67,86	58,83	9,03	9,03																0,83
15.09.2019	24,00		65,31	58,04	7,27	72,75	69,59	3,17	66,89	59,35	7,53	7,53																0,72
Итого	576,00		1667,42	1392,95	174,47				1805,27	1424,51	180,76																	17,19

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Показаны счетчиков на момент снятия данных.  
 Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО,  
 Объем потребленного теплоносителя Утвс изл.

0 час  
 0 час  
 17,05 °C  
 14,22 Гкал  
 180,76 м куб.

0 час  
 0 час  
 2,97 Гкал

Гкал  
 куб. м

1805,27  
 1424,51  
 180,76

Г.У.П. \*Т.А.К.С.П.Б. (от абонента)  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИВЛЕЧНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г  
 ЦЕРТОНДОХОВА Л.Х.