

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКО № 2 Невского района"
 Адрес: Ново-Александровская ул, д. 11, лит. Л

Договор: 9908.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 23580

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Телефон:

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час:
 Договорные расходы (гр.сут.): т/сут.

Qот = 0,208
 Qвх = 0
 Qотех = 0
 Qгрв.ср = 0
 Qгрв.ср = 0,1261
 Qгрв.ср = 0,0573
 Qгрв.ср = 22,92

лето: Qгрв.ср = M3*(h3-hвх)
 Qотех = 0
 Qгрв.ср = 0
 Qгрв.ср = 0

Qгрв.ср = 0,1261
 Qгрв.ср = 0,0573
 Qгрв.ср = 22,92

Учет отопления (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)								
Дата	Тп	НС	М1	М2	ΔH	T1	T2	ΔT	P1	P2	М3	М4	ΔH	V3	V4	ΔV (злив)	Уходлив	T3	T4	P3	P4	Общ.
	час		т	т	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал
16.09.2019	24.00		66.02	58.39	7.63	72.27	69.09	3.18						67.59	59.66	7.93						0.74
17.09.2019	24.00		62.05	54.98	7.07	71.28	59.66	11.62						63.49	55.91	7.58						1.15
18.09.2019	24.00		68.06	57.80	10.26	70.64	48.09	22.55						69.58	58.48	11.10						2.03
19.09.2019	24.00		66.36	56.28	10.08	70.07	46.98	23.09						67.85	56.89	10.96						1.95
20.09.2019	24.00		64.28	55.18	9.10	69.27	45.42	23.85						65.71	55.66	10.05						1.85
21.09.2019	24.00		62.94	54.26	8.68	66.99	43.64	23.35						64.28	54.74	9.54						1.87
22.09.2019	24.00		65.78	56.42	9.36	64.55	42.14	22.41						67.03	56.90	10.13						1.65
Среднее	24.00		65.07	56.19	8.88	69.30	50.72	18.58						66.50	56.89	9.61						1.65
Итого	168.00		455.49	393.31	62.18									465.53	398.24	67.29						11.59

Дата	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Общ. Гкал	Граб. ч
Показанная счетчиков на момент снятия данных:								
Дата, время								

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Угол, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: 1,06 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °C
 Корректировка на приборам учета (с учетом корректировок): 10,53 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 67,29 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Угол изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЖИЦА ДХ