

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9909.038.1** Телефон: _____ Узел учета: **Общий**
 Адрес: **Ново-Александровская ул, д. 15, лит. К** Строит. адрес: _____ Код УЭТЗ: **24494**
 Обслуживающая организация: _____ Телефон: _____ Граффик: **150/70**
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х-трубная схема**

Установленные приборы: **Часовые и суточные архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 207784** расходомер: **Гм1п=** **Гм1ах=** **Режим (схема):**
 Подходящий трубопровод (М1) **ПРЭМ-32-В1** **0,067** **0,067** **КТСП-Н**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-32-В1** **0,067** **0,067** **КТСП-Н**
 Подходящий ГВС (М3) **ПРЭМ-20-В1** **0,027** **0,027** **ТСЛ-Н**
 Циркуляционный ГВС (М4) _____
 Подпиточный трубопровод (Уп) _____

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(t1-hxv)-M2*(t2-hxv)$ лето: $Qгвс=M3*(t3-hxv)$
 Договорные нагрузки: **Кал/час:** **Qот.= 0,209** **Qвент.= 0** **Qгвс.= 0,1285**
 Договорные нагрузки (ср час): **Кал/час:** **Qгвс.ср= 0,0584**
 Договорные расходы (ср сут.): **тсут.: Qот.= 62,7** **Qвент.= 0** **Qгвс.ср= 23,36** **Qгвс.м=**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ	
			М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Улопит	T3	T4	P3		P4
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Кал		
16.09.2019	24.00	133.80	126.71	7.09	72.04	68.10	3.94														1,01	
17.09.2019	24.00	128.69	119.76	8.93	71.06	61.80	9.26														1,75	
18.09.2019	24.00	135.02	128.03	6.99	70.47	54.81	15.66														2,50	
19.09.2019	24.00	132.07	123.80	8.27	69.89	54.19	15.70														2,52	
20.09.2019	24.00	127.21	119.63	7.58	69.05	53.16	15.89														2,43	
21.09.2019	24.00	126.69	118.05	8.64	66.77	51.22	15.55														2,41	
22.09.2019	24.00	132.21	122.18	10.03	64.42	49.66	14.76														2,45	
Среднее	24.00	130.81	122.59	8.22	69.10	56.13	12.97														2,15	
Итого	168.00	915.69	858.16	57.53																	15,07	
Показаны счетчиков на момент снятия данных:																						
Дата, время	М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, Т	Общ, Кал	Траб, ч													

Количество тепловой энергии **Общ**, рассчитанное по среднему: _____ **0 час**
 Объем теплоносителя **Узл**, рассчитанный по среднему: _____ **0 час**
 Период расчета по договору: _____ **0 час**
 Период превышения t2: _____ **0,98 Кал**
 Корректировка на температуру холодной воды **17,05 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **14,09 Кал**
 Количество потребленной тепловой энергии **Общ**: **64,72 м.куб**
 Объем потребленного теплоносителя **Угвс узл**: _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБЪЕКТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРТЮЦА ОДОХОВА ДХ