

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ново-Александровская ул, д. 19, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозерто"

Договор: 9907.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 23581

Телефон:

график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204697
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до:
 Gmin= 0,067
 Gmax= 30
 30
 30

зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Qот.= 0,217 Qгвс.= 0 Qгвс.гв.= 0,0118 Qгвс.ср.= 0,184
 Qот.= 65,1 Qгвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0,0393
 Qот.= 65,1 Qгвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 15,72 Qгвс.мф=

Дата	Ti		HC	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ. Гкал			
	час	Т		dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	T3		T4	P3	P4
	Гкал/час	Т	Т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
16.09.2019	24,00	98,57	5,78	71,27	66,08	5,19						100,84	94,67	6,17					
17.09.2019	24,00	93,82	87,68	6,14	70,27	60,23	10,04					95,86	89,27	6,59					
18.09.2019	24,00	99,47	93,68	5,79	69,69	52,50	17,19					101,63	94,92	6,71					
19.09.2019	24,00	97,40	90,50	6,90	69,03	50,66	18,37					99,51	91,63	7,88					
20.09.2019	24,00	94,02	87,94	6,08	68,19	49,09	19,10					96,04	88,94	7,10					
21.09.2019	24,00	92,55	86,42	6,13	66,07	47,06	19,01					94,41	87,35	7,06					
22.09.2019	24,00	96,94	89,12	7,82	63,71	45,52	18,19					98,73	90,04	8,69					
Среднее	24,00	96,11	89,73	6,38	66,32	53,02	15,30					98,15	90,97	7,17					
Итого	168,00	672,77	628,13	44,64								687,02	636,82	50,20					

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Вл. т	Общ. Гкал	Граб, ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Гвс, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения 12: 0,76 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды 17,05 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 11,89 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 50,2 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Гвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

Представитель теплоснабжающей организации
 ГУП «ТЭК-СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ИТ-СЕРВИСОВ
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРГОПОЛХОВА ЛХ