

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Александровская фермы пр-кт, д. 5, лит. В
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенного"

Договор: 9137.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 24682

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208238

Приборы УУТЗ поверены до: 12.11.2021

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 150/70

Подключающий ГВС (M3)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подпиточный трубопровод (M4)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Q=М1*(П1-Нхв)-М2*(П2-Нхв)
 Qотв= 0,228
 Qтеп= 0
 Qгвс=М3*(П3-Нхв)
 Qгвс.гв= 0,1866
 Qгвс.ср= 0,0848
 Qгвс.ср= 33,92
 Qгвс.м=

Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:
 Qотв= 0,228
 Qтеп= 0
 Qгвс=М3*(П3-Нхв)
 Qгвс.гв= 0,1866
 Qгвс.ср= 0,0848
 Qгвс.ср= 33,92
 Qгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ		
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплит	T3	T4	P3		P4	Гкал
23.08.2019	24.00		56,44	48,17	8,27	72,48	57,71	14,77															1,32
24.08.2019	24.00		56,63	47,90	8,73	71,76	57,16	14,60															1,33
25.08.2019	24.00		58,34	47,76	10,58	72,27	57,63	14,64															1,46
26.08.2019	24.00		57,01	47,88	9,13	72,53	57,74	14,79															1,37
27.08.2019	24.00		57,59	48,23	9,36	71,94	57,64	14,30															1,37
28.08.2019	24.00		59,66	48,76	10,90	71,39	57,46	13,93															1,46
29.08.2019	24.00		59,32	49,07	10,25	71,53	57,91	13,62															1,40
30.08.2019	24.00		66,20	56,68	9,52	71,89	59,49	12,40															1,39
01.09.2019	24.00		71,53	61,46	10,07	72,13	60,43	11,70															1,45
02.09.2019	24.00		72,31	60,94	11,37	72,33	60,41	11,92															1,55
03.09.2019	24.00		70,53	60,84	9,69	72,13	60,17	11,96															1,43
04.09.2019	24.00		71,63	61,42	10,21	71,99	59,81	12,09															1,55
05.09.2019	24.00		70,81	61,20	9,61	71,43	59,34	12,09															1,48
06.09.2019	24.00		71,44	60,46	10,98	71,36	59,21	12,15															1,52
07.09.2019	24.00		70,81	61,20	9,61	72,05	59,57	12,48															1,46
08.09.2019	24.00		71,44	58,97	12,47	71,57	58,92	12,65															1,64
09.09.2019	24.00		71,24	59,82	11,42	71,55	59,09	12,46															1,56
10.09.2019	24.00		72,01	60,77	11,24	72,56	60,21	12,35															1,57
11.09.2019	24.00		71,46	60,78	10,68	72,23	60,06	12,17															1,51
12.09.2019	24.00		71,55	61,11	10,44	72,03	59,71	12,32															1,50
13.09.2019	24.00		71,29	61,31	9,98	71,60	59,24	12,36															1,48
14.09.2019	24.00		70,52	60,34	10,18	71,98	58,87	13,11															1,52
15.09.2019	24.00		71,54	58,02	13,52	72,24	58,62	13,62															1,77
Среднее	24.00		67,22	56,83	10,39	71,96	59,01	12,95															1,48
Итого	576,00		1613,27	1383,87	249,40																		35,52

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Qобщ, Гкал; Трав, ч

Колличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Колличество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Vизл изл.

0 час
 0 час
 17,05 °C
 31,27 Гкал
 265,82 м.куб.

0 час
 0 час
 4,25 Гкал

Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ТУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управляющая теплоснабжающей организацией
 ОАО «Энергоснабжение КУ»

ОТЧЕТ ПРИНТИТ 2 100
 ЧЕРТОВАЯ КОПИЯ И. И.