Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 145, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.133**

Договор: **8064.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **24459**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 206903** расходомер: Gmin= Gmax= Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: Режим (схема): Преобр.давления: график: **95/70**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,282** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **270,72** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,63	17,27	0,36														0,00
17.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,26	16,74	0,52														0,00
18.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,18	16,86	0,32														0,00
19.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,09	16,82	0,27														0,00
20.09.2019	24,00	*	43,86	43,10	0,76	29,48	27,64	1,84														0,00
21.09.2019	24,00	*	334,83	335,84	-1,01	41,67	39,24	2,43														0,11
22.09.2019	24,00	*	358,27	359,40	-1,13	40,56	37,89	2,67														0,81
Среднее	24,00		105,28	105,48	-0,20	25,84	24,64	1,20														0,97
Итого	**168,00**		**736,96**	**738,34**	**-1,38**																	0,27
																						1,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **1,89** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА ЛХ