

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 217, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергто"

Договор: 8998.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 28380

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЗ поверены до:

Режим (схема): ОП: А32-00;

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319029
 Подающий трубопровод (М1) ЗРСВ-440ПВ-25
 Обратный трубопровод (М2) ЗРСВ-440ПВ-25
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)

Гмплн= 0,071
 Гмх= 17,69
 Валет ТПС
 Валет ТПС

Преобр.давления: СДВ
 СДВ

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,229
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qгвс ср = 0
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: Gот = 68,7
 Gгвс гв = 0

Qгвс ср = 0
 Gгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0
 Gгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0
 Gгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0
 Gгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал									
			М1 т	М2 т	дМ т	Т1 °С	Т2 °С	дТ °С	Р1 кгс/см2	Р2 кгс/см2	М3 т	М4 т	дМ т	У3 М3	У4 М3	дУ (извл) М3		Уподлит М3	Т3 °С	Т4 °С	Р3 кгс/см2	Р4 кгс/см2				
16.09.2019	24,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	
17.09.2019	24,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00
18.09.2019	24,00 *	31,00	31,22	-0,22	37,84	23,81	14,03	3,20	2,00																	0,82
19.09.2019	24,00 *	59,99	60,86	-0,87	70,26	43,53	26,73	5,90	3,70																	1,57
20.09.2019	24,00 *	57,75	58,51	-0,76	69,36	42,12	27,24	5,70	3,70																	1,54
21.09.2019	24,00 *	56,68	57,36	-0,68	67,35	40,63	26,72	5,90	4,00																	1,48
22.09.2019	24,00 *	58,98	59,62	-0,76	64,72	39,44	25,28	5,80	3,80																	1,46
Среднее	24,00	37,75	38,22	-0,47	44,22	27,08	17,14	3,79	2,46																	0,96
Итого	168,00	264,28	267,57	-3,29																						6,87

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		У3, куб.м		У4, куб.м		Уп, т		Общ. Гкал		Траб. ч		
	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 6,87 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узвс изл: м. куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплонаблюдающей организации _____

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 ОТЕЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЖИЦА ДХ