

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 22/1, корп. 1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 10748.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общи
 28642

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения:

2-х трубная схема

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Вычислитель: ВКТ-7 № 206925
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подключающий трубопровод (Уп)

расходомер:
 ПРЭМ-50-В1
 ПРЭМ-50-В1

Гнпм=
 0,16
 0,16

Термопреобр.:
 ТСП-Н

Расчетные алгоритмы:

зима:

лето:

Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) Овент.= 0 Огтех.= 0 Огвс.= 0,184
 Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) Овент.= 0,597 Огтех.гвс.= 0 Огтех.гвс.ст.= 0,136
 Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) Овент.= 179,1 Огтех.= 0 Огтех.гвс.= 54,4 Огвс.м.=

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Гкал/час: Гкал/час: Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Гот.= 179,1 Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019 Огтех.гвс.ст.= 0 Огтех.гвс.= 0 Огвс.м.=

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)							
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодлит	T3	T4	P3
Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
16.09.2019	24.00		148,70	127,13	21,57	69,95	69,68	0,27	6,80	4,70	20,89	20,89	21,36	21,36	21,36	69,82	69,14			1,55
17.09.2019	24.00		144,82	118,90	25,92	65,99	65,99	3,31	6,60	4,70	24,31	24,31	24,82	24,82	24,82	65,71	65,71			2,20
18.09.2019	24.00	*	93,58	83,95	9,63	68,56	50,52	18,06	4,50	3,20	13,65	13,65	13,94	13,94	13,94	17,50	17,50			-0,01
19.09.2019	24.00	*	2,58	4,57	-1,99	32,16	23,27	8,89	1,00	1,00	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	28,62	28,62			3,81
20.09.2019	24.00	*	113,92	93,39	20,53	68,08	42,40	25,68	5,70	4,40	28,07	28,07	24,77	24,77	24,77	65,30	65,30			4,96
21.09.2019	24.00	*	146,12	119,76	26,36	65,71	38,76	26,95	6,80	4,90	24,28	24,28	27,58	27,58	27,58	63,20	63,20			4,98
22.09.2019	24.00	*	153,52	124,35	29,17	63,39	38,24	25,15	6,70	4,70	27,08	27,08	20,35	20,35	20,35	59,43	59,43			2,81
Среднее	24,00	*	114,75	96,01	18,74	62,45	46,98	15,47	5,44	3,94	19,95	19,95	142,44	142,44	142,44					19,67
Итого	168,00		803,24	672,05	131,19						139,63	139,63	142,44	142,44	142,44					2,81
Показания счетчиков на момент снятия данных:			M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Уп, т		Общ, Гкал		Тробр, ч	
Дата, время																				

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Коэффициент коррекции на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ,
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл.

0 час
 0 час
 17,05 °С
 17,4 Гкал
 142,44 м.куб.
 0 час
 2,27 Гкал
 Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК С Н Б»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУ УТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЩИЙ ЛХ