

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 227, корп. 1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 10748.038.1
 Строчит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:
 Общий
 28542

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и строчн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 206925 расходомер: ПРСМ-50-В1
 Подающий трубопровод (М1) ПРСМ-50-В1
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Полифункциональный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) лето: Qвс=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки (гр.час): Галл/час: Qот= 0,597 Qстех= 0 Qвс= 0
 Договорные расходы (гр.стг.): т/стг.: Gот= 179,1 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019 Qстех= 0 Qвс= 0
 Qвс= 0,184
 Qвс ср= 0,136
 Gвс= 54,4 Gвс ср= M=

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)																Учет ГВС (ТВ-2)			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (измв)	Уплнит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.08.2019	24.00		136,02	116,31	19,71	70,91	70,60	0,31	6,80	5,00	19,33	19,33	19,77	19,77	19,77	19,77	70,91	70,91	70,91	70,91	1,37	
24.08.2019	24.00		136,34	115,92	20,42	70,13	69,83	0,30	6,80	5,00	20,01	20,01	20,46	20,46	20,46	20,46	70,04	70,04	70,04	70,04	1,40	
25.08.2019	24.00		137,47	115,65	21,82	70,77	70,44	0,33	6,80	5,00	21,13	21,13	21,60	21,60	21,60	21,60	70,84	70,84	70,84	70,84	1,50	
26.08.2019	24.00		136,14	115,73	20,41	71,00	70,69	0,31	6,80	5,00	19,87	19,87	19,87	19,87	19,87	19,87	70,91	70,91	70,91	70,91	1,41	
27.08.2019	24.00	*	135,66	115,56	20,10	70,58	70,28	0,30	6,80	5,00	19,72	19,72	20,16	20,16	20,16	20,16	70,50	70,50	70,50	70,50	1,39	
28.08.2019	24.00	*	137,32	115,99	21,33	70,12	69,81	0,31	6,80	5,00	20,77	20,77	21,23	21,23	21,23	21,23	70,02	70,02	70,02	70,02	1,46	
29.08.2019	24.00		136,24	116,40	19,84	70,22	69,90	0,32	6,80	5,00	19,06	19,06	19,49	19,49	19,49	19,49	70,25	70,25	70,25	70,25	1,34	
30.08.2019	24.00		145,18	126,04	19,14	70,57	70,32	0,25	7,00	4,90	18,55	18,55	18,98	18,98	18,98	18,98	70,56	70,56	70,56	70,56	1,31	
31.08.2019	24.00		153,11	132,72	20,39	70,82	70,62	0,20	7,20	4,80	19,61	19,61	20,06	20,06	20,06	20,06	70,71	70,71	70,71	70,71	1,39	
01.09.2019	24.00		153,95	131,58	22,37	71,11	70,87	0,24	7,10	4,80	21,46	21,46	21,97	21,97	21,97	21,97	71,18	71,18	71,18	71,18	1,53	
02.09.2019	24.00		151,52	130,87	20,65	70,86	70,63	0,23	7,10	4,80	19,62	19,62	20,11	20,11	20,11	20,11	70,88	70,88	70,88	70,88	1,39	
03.09.2019	24.00	*	150,42	130,53	19,89	70,85	70,61	0,24	7,10	4,80	18,90	18,90	19,33	19,33	19,33	19,33	70,82	70,82	70,82	70,82	1,53	
04.09.2019	24.00		152,50	131,80	20,70	70,72	70,49	0,23	7,10	4,80	21,76	21,76	22,30	22,30	22,30	22,30	70,65	70,65	70,65	70,65	1,40	
05.09.2019	24.00		153,89	131,24	22,65	70,22	69,99	0,23	7,10	4,80	19,83	19,83	20,29	20,29	20,29	20,29	70,83	70,83	70,83	70,83	1,52	
06.09.2019	24.00		152,83	130,07	22,76	70,10	69,82	0,28	7,10	4,80	21,00	21,00	21,48	21,48	21,48	21,48	70,02	70,02	70,02	70,02	1,49	
07.09.2019	24.00		153,26	131,38	21,88	70,80	70,54	0,26	7,10	4,80	22,44	22,44	22,95	22,95	22,95	22,95	70,71	70,71	70,71	70,71	1,58	
08.09.2019	24.00		150,32	127,21	23,11	70,32	70,04	0,28	7,00	4,80	22,44	22,44	22,95	22,95	22,95	22,95	70,38	70,38	70,38	70,38	1,37	
09.09.2019	24.00		149,12	128,90	20,22	71,33	71,09	0,24	7,10	4,80	19,51	19,51	21,82	21,82	21,82	21,82	70,36	70,36	70,36	70,36	1,52	
10.09.2019	24.00		152,45	130,38	22,07	70,94	70,69	0,25	7,00	4,80	21,33	21,33	21,82	21,82	21,82	21,82	70,85	70,85	70,85	70,85	1,50	
11.09.2019	24.00		152,24	130,26	21,98	70,94	70,69	0,25	6,90	4,60	21,21	21,21	21,72	21,72	21,72	21,72	70,66	70,66	70,66	70,66	1,47	
12.09.2019	24.00		152,57	130,96	21,61	70,70	70,45	0,25	6,90	4,60	20,73	20,73	21,19	21,19	21,19	21,19	70,42	70,42	70,42	70,42	1,49	
13.09.2019	24.00		153,43	131,25	22,18	70,29	70,01	0,28	6,90	4,70	23,71	23,71	24,23	24,23	24,23	24,23	70,54	70,54	70,54	70,54	1,67	
14.09.2019	24.00	*	153,78	129,31	24,47	70,66	70,40	0,26	6,90	4,70	23,42	23,42	23,94	23,94	23,94	23,94	70,59	70,59	70,59	70,59	1,65	
15.09.2019	24.00	*	149,22	125,16	24,06	70,71	70,44	0,27	6,70	4,70	20,67	20,67	21,14	21,14	21,14	21,14	70,59	70,59	70,59	70,59	1,46	
Среднее	24.00		147,29	125,88	21,41	70,63	70,36	0,27	6,96	4,83	495,99	495,99	507,28	507,28	507,28	507,28					35,02	
Итого	576,00		3534,98	3021,22	513,76																	
Показаня	Дата	Время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч											

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уплн, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения Q: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 8,46 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 26,56 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Уплн изл: 507,28 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОСЕВЬТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУХТЭС
 Представитель теплонаблюдающей организации
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ в 309 2019г
 ЧЕРТОПОДОХОВА ДХ