

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 227, корп. 1
 Обслуживающая организация:

Договор: 10748.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общия
 28642

График: 150/70

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206925
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения:
 Приборы УУТЗ поверены до:
 Гипп= 0,16
 Стрэм-50-В1
 ПРЭМ-50-В1
 0,16
 72
 ТСП-Н

2-х-трубная схема
 Термопреобр.:
 Режим (схема):
 Преобр. давления:

Тепло: Огвс=М3*(h3-hxв)
 Огвс.гв= 0
 Огвс.ср= 0,136
 Огвс.гв= 54,4 Гвс.м=

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:

зима: Огвс=М1*(h1-hxв)-М2*(h2-hxв)
 Огт.= 0,597
 Огт.= 179,1

лето: Огвс=М3*(h3-hxв)
 Огвс.гв= 0
 Огвс.ср= 0
 Огвс.гв= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал					
			М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Улодпит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
16.09.2019	24.00		148,70	127,13	21,57	69,95	69,68	0,27	6,80	4,70	20,89			20,89	21,36		21,36	69,82				1,55
17.09.2019	24.00		144,82	118,90	25,92	65,99	65,99	3,31	6,60	4,70	24,31			24,31	24,82		24,82	69,14				2,20
18.09.2019	24.00*		93,58	83,95	9,63	68,58	68,58	18,06	4,50	3,20	13,65			13,65	13,94		13,94	65,71				-0,01
19.09.2019	24.00*		2,58	4,57	-1,99	32,16	23,27	8,89	1,00	1,00	1,35			1,35	1,35		1,35	17,30				3,81
20.09.2019	24.00*		113,92	93,39	20,53	68,08	42,40	25,68	5,70	4,40	28,07			28,07	28,62		28,62	65,36				4,96
21.09.2019	24.00*		146,12	119,76	26,36	65,71	38,76	26,95	6,80	4,90	24,28			24,28	24,77		24,77	63,30				4,98
22.09.2019	24.00*		153,52	124,35	29,17	63,39	38,24	25,15	6,70	4,70	27,08			27,08	27,58		27,58	63,20				2,81
Среднее	24,00		114,75	96,01	18,74	62,45	46,98	15,47	5,44	3,94	19,95			19,95	20,35		20,35	59,43				2,81
Итого	168,00		803,24	672,05	131,19						139,63			139,63	142,44		142,44					19,67

Дата	время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ. Гкал	Траб, ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлд, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по Договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд,
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

0 час
 0 час
 0 час
 17,05 °С
 17,4 Гкал
 142,44 м.куб.
 2,27 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП "ТЭК СПб"
 ФИЛИАЛ "ЭНЕРГ ОБСБТ"
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЩАЯ ДХ