

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Договор: 10256.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Телефон: Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 28174
 График: 150/70

2-х ТРУБНАЯ схема
 Режим (схема): ОП: А23-12; МП: А23-12;
 Преобр. давления: СДВ-И-2-5-1,6
 Валет ТПС Валет ТПС СДВ-И-2-5-1,6
 Валет ТПС Валет ТПС СДВ-И-2-5-1,6

Смлп= 0,116
 ЭРСВ-4401В-32 ЭРСВ-4401В-32
 ЭРСВ-4401В-32 ЭРСВ-4401В-32
 0,116 28,98 Валет ТПС
 0,045 11,32 Валет ТПС

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Расчетные приборы: ТСРВ-026М № 1401590
 Числитель: ЭРСВ-4401В-32
 Знаменатель: ЭРСВ-4401В-32

Счетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Оот.= 0,279
 Овент.= 0
 Огвс.= 0
 Огвс.ср.= 0,1155
 Огвс.ср.= 0,0525
 Огвс.м.= 21

Сот.= 83,7
 Огвс.т.= 0
 Огвс.т.ср.= 0
 Огвс.т.ср.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019
 Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ									
			M1	M2	dm	t1	t2	dt	P1	P2		M3	M4	dm	V3	V4	dv (излнв)	Уплнит	t3	t4
16.09.2019	24.00*	24.00*	66,56	56,62	9,94	66,88	66,51	0,37	5,80	3,10	9,42	9,61	9,61	10,07	10,07	9,61	65,26	3,80	3,80	0,69
17.09.2019	24.00*	24.00*	66,72	55,96	10,76	66,13	53,97	12,16	5,60	3,20	9,89	11,98	10,07	12,17	12,17	11,98	62,36	4,00	4,00	1,42
18.09.2019	24.00*	24.00*	75,46	62,24	13,22	66,11	41,29	24,82	5,80	3,00	11,98	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58	59,74	3,70	3,70	2,42
19.09.2019	24.00*	24.00*	74,21	61,59	12,62	65,88	40,99	24,89	5,80	3,10	11,40	11,40	11,40	11,58	11,58	11,58	59,44	3,90	3,90	2,37
20.09.2019	24.00*	24.00*	73,36	61,29	12,07	64,58	39,52	25,06	3,80	3,00	10,99	10,99	11,09	11,09	11,09	11,09	45,81	3,50	3,50	0,60
21.09.2019	24.00*	24.00*	73,48	61,29	12,19	61,78	37,68	24,10	5,90	3,30	10,89	10,89	11,06	11,06	11,06	11,06	56,70	4,10	4,10	2,24
22.09.2019	24.00*	24.00*	77,66	64,64	13,02	60,94	38,48	22,46	5,80	3,00	12,10	12,10	12,28	12,28	12,28	12,28	56,93	3,90	3,90	2,22
Итого	168,00	168,00	457,45	382,56	74,89	62,04	45,49	16,55	5,50	3,10	76,67	76,67	77,86	77,86	77,86	77,86	58,03	3,84	3,84	1,72

количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
 расход превышения 12: 0 час
 время корректировки: 17,05 °C
 количество потребленной тепловой энергии Общ.: 10,73 Гкал
 объем потребленного теплоносителя Упл. изл.: 77,86 м.куб.
 1,28 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации



ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЩИЙ ЧЕРТОВА ДХ