Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

нент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
ес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А**
луживающая организация:
очник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **10256.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **28174**
график: **150/70**

новленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): **ОП: А23-12; МП: А23-12;**

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
ислитель:	**ТСРВ-026М № 1401590**	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
ающий трубопровод (М1)		ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
атный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440ЛВ-20	0,045	11,32	Взлёт ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
ающий ГВС (М3)						
куляционный ГВС (М4)						
питочный трубопровод (Vп)						

нетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

оворные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,279**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1155**	
оворные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0525**	
оворные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**83,7**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**21**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
.08.2019	24,00	*	67,66	54,41	13,25	67,57	67,21	0,36	5,90	3,40	8,60		8,60	8,77		8,77		65,72		3,90		0,57
.08.2019	24,00	*	65,42	53,85	11,57	66,85	66,49	0,36	5,90	3,40	7,04		7,04	7,18		7,18		64,18		4,10		0,46
.08.2019	24,00	*	65,11	52,41	12,70	67,40	67,02	0,38	5,90	3,40	8,07		8,07	8,24		8,24		65,67		3,90		0,54
.08.2019	24,00	*	67,03	53,64	13,39	67,75	67,37	0,38	5,90	3,40	8,55		8,55	8,73		8,73		65,93		3,80		0,57
.08.2019	24,00	*	68,81	53,40	15,41	67,61	67,17	0,44	5,80	3,40	10,41		10,41	10,62		10,62		65,23		3,90		0,69
.08.2019	24,00	*	64,45	51,38	13,07	67,18	66,77	0,41	5,90	3,40	10,30		10,30	10,50		10,50		65,50		3,50		0,68
.08.2019	24,00	*	62,20	52,76	9,44	67,07	66,69	0,38	5,90	3,40	9,01		9,01	9,20		9,20		65,54		3,80		0,60
.08.2019	24,00	*	65,40	55,75	9,65	67,46	67,09	0,37	6,10	3,30	9,22		9,22	9,41		9,41		66,03		3,80		0,62
.08.2019	24,00	*	65,69	58,42	7,27	67,88	67,56	0,32	6,20	3,30	6,82		6,82	6,96		6,96		65,67		4,10		0,46
.09.2019	24,00	*	67,78	58,05	9,73	68,22	67,86	0,36	6,20	3,30	9,25		9,25	9,44		9,44		66,55		3,80		0,63
.09.2019	24,00	*	66,48	58,35	8,13	67,86	67,50	0,36	6,10	3,30	7,62		7,62	7,77		7,77		66,23		3,90		0,51
.09.2019	24,00	*	68,40	58,59	9,81	67,92	67,58	0,34	6,10	3,30	9,24		9,24	9,43		9,43		66,10		3,80		0,62
.09.2019	24,00	*	68,30	59,64	8,66	67,89	67,54	0,35	6,20	3,30	8,17		8,17	8,34		8,34		66,50		3,90		0,55
.09.2019	24,00	*	68,84	59,60	9,24	67,40	67,05	0,35	6,20	3,30	8,78		8,78	8,96		8,96		66,05		4,00		0,59
.09.2019	24,00	*	26,58	24,09	2,49	59,79	59,97	-0,18	4,20	3,20	8,97		8,97	9,11		9,11		59,15		3,60		0,52
.09.2019	24,00	*	15,83	12,91	2,92	50,70	51,40	-0,70	3,70	3,20	9,53		9,53	9,65		9,65		50,70		3,30		0,49
.09.2019	24,00	*	66,94	56,89	10,05	66,50	66,12	0,38	6,00	3,30	9,44		9,44	9,63		9,63		65,25		3,90		0,62
.09.2019	24,00	*	67,97	58,77	9,20	67,02	66,65	0,37	6,00	3,30	8,58		8,58	8,75		8,75		65,71		4,00		0,57
.09.2019	24,00	*	69,40	59,73	9,67	68,26	67,88	0,38	6,10	3,20	9,00		9,00	9,19		9,19		67,05		3,90		0,61
.09.2019	24,00	*	69,06	59,87	9,19	68,02	67,67	0,35	6,00	3,10	8,62		8,62	8,80		8,80		66,28		3,90		0,58
.09.2019	24,00	*	69,68	59,18	10,50	67,78	67,42	0,36	6,00	3,10	9,99		9,99	10,19		10,19		66,49		3,70		0,67
.09.2019	24,00	*	69,60	59,62	9,98	66,88	66,53	0,35	6,00	3,10	9,47		9,47	9,66		9,66		65,52		3,70		0,63
.09.2019	24,00	*	69,43	58,84	10,59	67,39	67,04	0,35	5,90	3,10	10,12		10,12	10,33		10,33		65,94		3,80		0,67
.09.2019	24,00	*	66,72	56,17	10,55	67,22	66,83	0,39	5,70	3,10	10,11		10,11	10,31		10,31		65,78		3,80		0,67
днее	24,00		63,45	53,60	9,85	66,48	66,18	0,30	5,83	3,27	8,95		8,95	9,13		9,13		64,95		3,82		0,59
го	**576,00**		**1522,78**	**1286,32**	**236,46**						**214,91**		**214,91**	**219,17**		**219,17**						**14,12**

азания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

ичество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
ем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
иод расчета по договору: час
иод превышения t2:
ректировка на температуру холодной воды **17,05** °C **3,66** Гкал
го к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
ичество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **10,46** Гкал
ём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **219,17** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ГУП "ТЭК СПб"
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.