

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 35, лит. А  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.33а

Договор: 8696.038.1  
 Стронт адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление  
 Код УТЗ: 28900

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205817  
 Вычислитель: Часовые и суточн. архивы в файлах: Сгип= Приборы УТЗ поверены до: Термопреобр.: Режим (схема):  
 Подающий трубопровод (М1) расходомер: Гмак= Преобр.давления:  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подачиий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв) лето: Qгвс=M3\*(t3-hхв)  
 Договорные нагрузки (гр.час): Огт = 0,318 Овент = 0 Оггвс = 0  
 Договорные расходы (гр.сут.): Тсут: Гот = 305,28 Гвент = 0 Ггвс ср = 0  
 Оггвс ср = 0  
 Ггвс м = 0

| Дата       | Тп     | НС | Учет отопления (ТВ-1) |         |       |       |       |      |        |        |    |    | Учет ГВС (ТВ-2) |    |    |            | Общ |        |    |        |        |      |      |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|-------|-------|-------|------|--------|--------|----|----|-----------------|----|----|------------|-----|--------|----|--------|--------|------|------|
|            |        |    | М1                    | М2      | DM    | T1    | T2    | DT   | R1     | R2     | M3 | M4 | DM              | V3 | V4 | dv (излив) |     | Улолит | T3 | T4     | R3     | R4   |      |
|            | час    |    | Т                     | Т       | Т     | °С    | °С    | °С   | кг/см2 | кг/см2 | Т  | Т  | Т               | Т  | Т  | М3         | М3  | °С     | °С | кг/см2 | кг/см2 | Ккал |      |
| 16.09.2019 | 24.00  | *  | 13.91                 | 0.00    | 13.91 | 13.65 | 13.03 | 0.62 |        |        |    |    |                 |    |    |            |     |        |    |        |        |      | 0.19 |
| 17.09.2019 | 24.00  | *  | 13.28                 | 0.00    | 13.28 | 13.03 | 12.02 | 1.01 |        |        |    |    |                 |    |    |            |     |        |    |        |        |      | 0.17 |
| 18.09.2019 | 24.00  | *  | 12.65                 | 0.00    | 12.65 | 13.65 | 13.07 | 0.58 |        |        |    |    |                 |    |    |            |     |        |    |        |        |      | 0.18 |
| 19.09.2019 | 24.00  | *  | 199.67                | 196.45  | 3.22  | 39.96 | 37.85 | 2.11 |        |        |    |    |                 |    |    |            |     |        |    |        |        |      | 0.63 |
| 20.09.2019 | 24.00  |    | 498.80                | 498.80  | 0.00  | 42.60 | 39.76 | 2.84 |        |        |    |    |                 |    |    |            |     |        |    |        |        |      | 1.43 |
| 21.09.2019 | 24.00  |    | 496.05                | 496.05  | 0.00  | 43.79 | 40.87 | 2.92 |        |        |    |    |                 |    |    |            |     |        |    |        |        |      | 1.47 |
| 22.09.2019 | 24.00  |    | 499.34                | 499.34  | 0.00  | 43.80 | 40.91 | 2.89 |        |        |    |    |                 |    |    |            |     |        |    |        |        |      | 1.46 |
| Среднее    | 24.00  |    | 247.67                | 241.52  | 6.15  | 30.07 | 28.22 | 1.85 |        |        |    |    |                 |    |    |            |     |        |    |        |        |      | 0.79 |
| Итого      | 168.00 |    | 1733.70               | 1690.64 | 43.06 |       |       |      |        |        |    |    |                 |    |    |            |     |        |    |        |        |      | 5.53 |

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т V3, куб.м V4, куб.м Уп, Т Общ, Ккал Трпб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период, прошедшего 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ:  
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУН «ТЭК СЧБ»  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»  
 УПРАВЛЕНИЕ ГИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г  
 ЧЕРТОНОДХОВА ЛХ