

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 70**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ООО "Александр-Невская мануфактура"**

Договор: **16321.046.1**  
 Строит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 34425

Установленные приборы: **Часовые и суток, архивы в файлах:**  
 Вычислитель: **СПТ941.11 № 36186**  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: **2-х трубная схема**  
 Приборы УТЭ поверены до:  
 Smax=

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

ОП: СП-0:

График: 95/70

Зима:  $Q = M1 \cdot (t1 - tхв) - M2 \cdot (t2 - tхв)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот = 0,16**  
 Договорные расходы (гр час), Гкал/час: **Qот = 0,16**  
 Договорные расходы (гр сут), Гкал/сут: **Qот = 153,6**

Лето:  $Q_{лет} = M3 \cdot (t3 - tхв)$   
 Qвент. = **0**  
 Qтех.гв = **0**  
 Qтех.гв.ср = **0**  
 Qгвс.ср = **0**  
 Qгвс.м = **0**

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019  
 Qвент. = **0**  
 Qтех.гв = **0**  
 Qтех.гв.ср = **0**  
 Qгвс.ср = **0**  
 Qгвс.м = **0**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,14	16,37	0,77															0,00
17.09.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,01	16,28	0,73															0,00
18.09.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	16,85	16,28	0,57															0,00
19.09.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	16,49	15,66	0,83															0,00
20.09.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	16,22	15,40	0,82															0,00
21.09.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	15,94	15,17	0,77															0,00
22.09.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	15,34	14,54	0,80															0,00
Среднее	24.00		0,00	0,00	0,00	15,34	14,54	0,80															0,00
Итого	168.00		0,00	0,00	0,00	16,43	15,67	0,76															0,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Упл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения Ц:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,  
 Объем потребленного теплоснабителя Vгвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_ /  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 \_\_\_\_\_ /

**ГУП «ТСК СПб»**  
**Филиал «ЗНЕПТ ОБСБТ»**  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУ УТЭ

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г**  
**ЧЕРНОПОЛОХОВА ДХ**