

**Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Сентябрь 2019**

**Абонент:** ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
**Адрес:** Обуховской Обороны пр-кт, д. 89, лит. А  
**Обслуживающая организация:** Котельная 1 Невская  
**Источник:** котельная 1 Невская  
**Расчетный алгоритм:** зиме: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Qот = 0,386 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс = 0  
 Qот = 121,895 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс ср = 0  
 Qгвс м = 0

**Вычислитель:** ВКТ-7 № 207210 **Пасовые и суточн. архивы в файлах:**  
**Подходящий трубопровод (M1)** расходомер: PR3M-32-D **См1п = 0,2**  
**Подходящий ГВС (M3)** PR3M-32-D **См1ср = 0,2**  
**Циркуляционный ГВС (M4)** Подлитонный трубопровод (Mп) **См1ср = 0,2**  
**Подлитонный трубопровод (Mп)**

**Договорные нагрузки (Гкал/час):** Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх) **Qвент = 0** **Qтех = 0** **Qгвс = 0**  
**Договорные нагрузки (ср час):** Qот = 0,386 **Qвент = 0** **Qтех = 0** **Qгвс ср = 0**  
**Договорные расходы (ср.сут.):** Tсут: **Qот = 121,895** **Qвент = 0** **Qтех = 0** **Qгвс м = 0**

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °С	Т4 °С	Р3 кгс/см2	Р4 кгс/см2	Объем Гкал
			Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т					
23.08.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	23.94	23.29	0.65							0.00
24.08.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	23.87	23.26	0.61							0.00
25.08.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	23.73	23.17	0.56							0.00
26.08.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	23.62	23.10	0.52							0.00
27.08.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	23.70	23.17	0.53							0.00
28.08.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	23.92	23.37	0.55							0.00
29.08.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	24.01	23.44	0.57							0.00
30.08.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	24.15	23.55	0.60							0.00
31.08.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	24.39	23.76	0.63							0.00
01.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	24.47	23.83	0.64							0.00
02.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	24.65	23.94	0.71							0.00
03.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	24.54	23.88	0.66							0.00
04.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	24.41	23.77	0.64							0.00
05.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	24.33	23.72	0.61							0.00
06.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	24.07	23.53	0.54							0.00
07.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	23.77	23.24	0.53							0.00
08.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	23.20	22.77	0.43							0.00
09.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	23.23	22.80	0.40							0.00
10.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	23.20	22.80	0.38							0.00
11.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	23.55	23.10	0.45							0.00
12.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	23.63	23.12	0.51							0.00
13.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	23.46	22.96	0.50							0.00
14.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	23.05	22.60	0.45							0.00
15.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	22.71	22.20	0.51							0.00
<b>Среднее</b>	<b>24.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.82</b>	<b>23.27</b>	<b>0.55</b>							<b>0.00</b>
<b>Итого</b>	<b>576.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										<b>0.00</b>

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**  
**Дата, время** М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Объем, Гкал Трвб, ч

**Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:**  
**Объем теплоносителя Умлн, рассчитанный по среднему:**  
**Период расчета по договору:**  
**Период превышения t2:**  
**Корректировка на температуру холодной воды** 0 °С  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** Гкал 0 Гкал  
**Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:** Гкал  
**Объем потребленного теплоносителя Vгвс илн:** м.куб.

**Схема подключения:** 2-х Трубная схема  
**Приборы УЛТЭ поверены до:** Трмолпробор.: КТСЛН-Н КТСЛН-Н  
**Режим (схема):** Преобр давления:

**Договор:** 8285.038.1 **Узел учета:** 24497  
**Строит. адрес:** **Телефон:** **Отопление**  
**Телефон:** **Код УЛТЭ:** 14771

**Генеральный директор:** **Уполномоченный представитель:**  
**ИП ИЛИ ИЛ «ЭНЕРГ ОСБЪИТ»**  
**УПРАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО УЧЕТА**  
**ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ**  
**Представитель теплоснабжающей организации**  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г**  
**ЧЕРТОПОЛХОВА ЛХ**