

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, Д. 93**  
 Обслуживающая организация: **котельная 1 Невская**

Договор: **8255.038-1**  
 Строит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 24127

Установленные приборы: **Часовые и счетч. архивы в файлах:**  
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 207778**  
 Подающий трубопровод (М1) **ПРЭМ-32-D**  
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-32-D**  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: **2-х трубная схема**  
 Приборы УТЭ поверены до:  
 Smin= **0,2**  
 Smax= **30**  
 KТСПН **30**  
 KТСПН

Режим (схема):  
 Преобр. Давления:

График: **147171**

Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)**  
 Договорные нагрузки (ср. час): **Гкал/час: Qот = 0,327**  
 Договорные расходы (ср. сут.): **Т/сут. Gот = 103,263**

Эвент = **0** Qтех = **0** лето: Qвс=M3\*(h3-hвх)  
 Эвент = **0** Qтех.гвс = **0**  
 Qтех.гвс.ср = **0** Qвс.ср = **0**  
 Qтех.гвс = **0** Qтех.гвс.ср = **0**  
 Qтех.гвс = **0** Qвс.ср = **0**  
 Qтех.гвс = **0** Qвс.ср = **0**

**Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019**

Дата	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал
	Т1	Т2	ΔТ	Qт	Т3	Т4	Q3	Q4	
16.09.2019	24,00*	0,00	19,12	18,53	0,59				0,00
17.09.2019	24,00*	0,00	18,76	18,24	0,52				0,00
18.09.2019	24,00*	0,00	3,49	18,77	31,06				0,00
19.09.2019	24,00*	0,00	-3,49	18,77	-12,29				0,00
20.09.2019	24,00*	0,00	30,17	55,89	24,07				0,00
21.09.2019	24,00	80,56	78,77	1,79	59,42	35,98	23,44		0,65
22.09.2019	24,00	86,67	86,67	0,00	59,78	37,41	22,37		1,95
Среднее	24,00	86,93	86,93	0,00	60,70	37,72	22,98		1,94
Итого	168,00	280,33	280,33	-5,70	41,78	30,11	11,67		2,00
Показаны счетчики на момент снятия данных:									
Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения I2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: **0 °C**  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **0 Гкал**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **6,54 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл: **М.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

**ГУП «ТСК С Н В»**  
**ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ДОВСЫТ»**  
 УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г**  
**ЧЕРТЮПОВА ДХ**