

Отчет о теплом потреблении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 93  
 Оставляющая организация: котельная 1 Невская

Договор: 8255.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Отопление  
 24127

График: 147/71

Установленные приборы: ВКТ-7 № 2077778 Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: расходомер: Gm1= 0,2  
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-32-D  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-D 0,2  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(h2-hвх) Qвент.= 0  
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот.= 0,327 Qтех.= 0  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот.= 103,263 Qвент.= 0 Qтех.= 0  
 Договорные расходы (ср. сут.): Гсут.: Qот.= 103,263 Qвент.= 0 Qтех.= 0  
 лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх) Qгвс.гв.= 0  
 Qгвс.ср.= 0  
 Qгвс.= 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общ
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	DU	U	T3	T4	P3	P4		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.08.2019	*		0,00	4,60	-4,60	21,59	21,01	0,58															0,00
24.08.2019	*		0,00	0,40	-0,40	21,53	21,03	0,50															0,00
25.08.2019	*		0,00	0,00	0,00	21,49	21,01	0,48															0,00
26.08.2019	*		0,00	0,00	0,00	21,17	20,70	0,47															0,00
27.08.2019	*		0,00	0,00	0,00	20,75	20,29	0,46															0,00
28.08.2019	*		0,00	0,00	0,00	20,89	20,41	0,48															0,00
29.08.2019	*		0,00	0,00	0,00	21,07	20,58	0,49															0,00
30.08.2019	*		0,00	0,00	0,00	21,26	20,72	0,54															0,00
31.08.2019	*		0,00	0,00	0,00	21,07	20,53	0,54															0,00
01.09.2019	*		0,00	0,00	0,00	20,79	20,28	0,51															0,00
02.09.2019	*		0,00	0,00	0,00	20,29	19,76	0,53															0,00
03.09.2019	*		0,00	0,00	0,00	19,44	19,08	0,36															0,00
04.09.2019	*		0,00	0,42	-0,42	20,94	20,45	0,50															0,00
05.09.2019	*		0,00	5,00	-5,00																		0,00
06.09.2019	*		0,00																				0,00
07.09.2019	*		0,00																				0,00
08.09.2019	*		0,00																				0,00
09.09.2019	*		0,00																				0,00
10.09.2019	*		0,00																				0,00
11.09.2019	*		0,00																				0,00
12.09.2019	*		0,00																				0,00
13.09.2019	*		0,00																				0,00
14.09.2019	*		0,00																				0,00
15.09.2019	*		0,00																				0,00
Среднее			0,00	0,42	-0,42	20,94	20,45	0,50															0,00
Итого			0,00	5,00	-5,00																		0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 °С  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.: м.куб

Финанс. «ЭНЕРГ ОБСЕРВ»  
 Отдел учета тепловой энергии (от абонента)  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Представитель: [подпись]