

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 17, лит. А
 Обслуживающая организация: Источник: котельная по адресу Качалова Ул., Д.4

Договор: 8691.038.1
 Строит адрес: Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление: 28643

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах

Вычислитель: ВКТ-7 № 205595
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расходомер: ПРЭМ-65-D
 ПРЭМ-65-D

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до:

Режим (схема):
 Преобр. Давления: Радижк: 95/70

Зима: Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв)
 Qот = 0,516
 Qвент = 0
 Qгвс = M3*(h3-hв)
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Лето: Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: 0,516
 Договорные расходы (ср. сут.), Тбрут.: 495,36
 Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Qобщ			
Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т		
16.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	12,51	12,38	0,13	1,00	1,00															0,00	
17.09.2019	24,00*	0,00	0,00	11,44	11,37	0,07	1,00	1,00																	0,00
18.09.2019	24,00*	0,00	0,00	11,50	11,46	0,04	1,00	1,00																	0,00
19.09.2019	24,00*	0,00	0,00	10,51	10,48	0,03	1,00	1,00																	0,00
20.09.2019	24,00*	0,00	0,00	9,65	9,51	0,14	1,00	1,00																	0,00
21.09.2019	24,00*	0,00	16,80	8,87	8,60	0,27	1,00	1,00																	0,00
22.09.2019	24,00*	0,00	5,60	8,81	8,91	-0,10	1,00	1,00																	0,00
Среднее	24,00	0,00	3,20	10,47	10,39	0,08	1,00	1,00																	0,00
Итого	168,00	0,00	22,40																						0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Узлс изл.

0 час
 0 час
 0 час
 0 °C
 0 Гкал
 м.куб.
 Гкал
 куб.м
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энерг Обьют»
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛО
 ОТДЕЛ АККОМПАНИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРНОПОДОХОВА ДХ