Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: BKT7-220988-ч(с)-0919.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 220988 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 17,05
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал	Q общ. Гкал
23.08.19	24,00	-	65,78	59,91	5,87	68,69	68,47	0,22	7,00	5,00	0,00	5,87	-	-	6,00	-	6,00	-	67,97	-	0,40			0,40
24.08.19	24,00	-	66,62	60,25	6,37	67,86	67,66	0,20	7,00	5,00	0,00	6,37	-	-	6,50	-	6,50	-	67,36	-	0,43			0,43
25.08.19	24,00	-	67,52	60,53	6,99	69,37	69,14	0,23	7,00	5,00	0,00	6,99	-	-	7,15	-	7,15	-	69,07	-	0,48			0,48
26.08.19	24,00	-	67,08	60,59	6,49	68,78	68,57	0,21	7,00	5,00	0,00	6,49	-	-	6,65	-	6,65	-	68,10	-	0,45			0,44
27.08.19	24,00	-	66,75	60,65	6,10	69,29	69,12	0,17	7,00	5,00	0,00	6,10	-	-	6,23	-	6,23	-	68,61	-	0,42			0,42
28.08.19	24,00	-	67,61	60,82	6,79	69,08	68,86	0,22	7,00	5,00	0,00	6,79	-	-	6,96	-	6,96	-	68,60	-	0,47			0,47
29.08.19	24,00	-	68,25	60,67	7,58	67,80	67,61	0,19	7,00	5,00	0,00	7,58	-	-	7,74	-	7,74	-	67,23	-	0,51			0,51
30.08.19	24,00	-	66,70	60,54	6,16	68,86	68,59	0,27	7,00	5,00	0,00	6,16	-	-	6,31	-	6,31	-	68,49	-	0,42			0,42
31.08.19	24,00	-	66,44	60,27	6,17	70,29	70,04	0,25	7,00	5,00	0,00	6,17	-	-	6,30	-	6,30	-	69,73	-	0,43			0,43
01.09.19	24,00	-	67,03	60,57	6,46	68,90	68,65	0,25	7,00	5,00	0,00	6,46	-	-	6,59	-	6,59	-	68,37	-	0,44			0,44
02.09.19	24,00	-	66,87	60,24	6,63	70,24	69,99	0,25	7,00	5,00	0,00	6,63	-	-	6,79	-	6,79	-	69,68	-	0,46			0,46
03.09.19	24,00	-	65,85	59,72	6,13	69,63	69,35	0,28	7,00	5,00	0,00	6,13	-	-	6,29	-	6,29	-	69,49	-	0,43			0,43
04.09.19	24,00	-	66,35	59,05	7,30	70,13	69,86	0,27	7,00	5,00	0,00	7,30	-	-	7,47	-	7,47	-	69,89	-	0,51			0,51
05.09.19	24,00	-	65,44	58,92	6,52	69,61	69,35	0,26	7,00	5,00	0,00	6,52	-	-	6,66	-	6,66	-	69,03	-	0,45			0,45
06.09.19	24,00	-	64,32	58,66	5,66	69,08	68,85	0,23	7,00	5,00	0,00	5,66	-	-	5,76	-	5,76	-	68,30	-	0,39			0,39
07.09.19	24,00	-	64,92	58,59	6,33	67,43	67,19	0,24	7,00	5,00	0,00	6,33	-	-	6,46	-	6,46	-	66,89	-	0,43			0,42
08.09.19	24,00	-	64,92	58,58	6,34	69,09	68,81	0,28	7,00	5,00	0,00	6,34	-	-	6,47	-	6,47	-	68,79	-	0,44			0,44
09.09.19	24,00	-	65,44	58,45	6,99	69,94	69,69	0,25	7,00	5,00	0,00	6,99	-	-	7,14	-	7,14	-	69,45	-	0,49			0,49
10.09.19	24,00	-	65,08	58,74	6,34	70,94	70,66	0,28	7,00	5,00	0,00	6,34	-	-	6,50	-	6,50	-	70,36	-	0,45			0,45
11.09.19	24,00	-	32,37	26,18	6,19	70,15	70,41	-0,26	7,00	5,00	0,00	6,19	-	-	6,32	-	6,32	-	66,93	-	0,41			0,41
12.09.19	23,00	-	6,19	-0,48	6,67	64,53	33,42	31,11	7,00	5,00	0,00	6,67	-	-	6,79	-	6,79	-	63,40	-	0,42			0,42
13.09.19	24,00	-	6,80	0,09	6,71	65,76	32,89	32,87	7,00	5,00	0,00	6,71	-	-	6,86	-	6,86	-	64,39	-	0,43			0,43
14.09.19	24,00	-	8,05	0,05	8,00	65,76	32,01	33,75	7,00	5,00	0,00	8,00	-	-	8,14	-	8,14	-	64,50	-	0,52			0,52
15.09.19	24,00	-	7,69	0,02	7,67	64,91	29,06	35,85	7,00	5,00	0,00	7,67	-	-	7,80	-	7,80	-	63,58	-	0,49			0,49
16.09.19	24,00	-	6,83	0,01	6,82	64,22	28,26	35,96	7,00	5,00	0,00	6,82	-	-	6,96	-	6,96	-	62,71	-	0,43			0,44
17.09.19	24,00	-	8,42	0,01	8,41	64,48	27,46	37,02	7,00	5,00	0,00	8,41	-	-	8,56	-	8,56	-	63,21	-	0,53			0,54
18.09.19	24,00	-	25,54	17,59	7,95	62,47	38,74	23,73	7,00	5,00	0,43	7,95	-	-	8,10	-	8,10	-	60,46	-	0,48			0,91
19.09.19	24,00	-	61,96	53,66	8,30	59,94	41,10	18,84	7,00	5,00	1,01	8,30	-	-	8,43	-	8,43	-	59,81	-	0,50			1,51
20.09.19	24,00	-	71,57	64,53	7,04	62,23	40,46	21,77	7,00	5,00	1,41	7,04	-	-	7,16	-	7,16	-	61,86	-	0,44			1,84
21.09.19	24,00	-	82,35	74,67	7,68	60,90	38,59	22,31	7,00	5,00	1,67	7,68	-	-	7,81	-	7,81	-	60,72	-	0,47			2,13
22.09.19	24,00	-	82,83	74,29	8,54	61,82	39,05	22,77	7,00	5,00	1,69	8,54	-	-	8,69	-	8,69	-	61,88	-	0,53			2,22
Среднее	23,97	-	53,53	46,66	6,88	67,17	56,84	10,33	7,00	5,00	0,20	6,88	-	-	7,02	-	7,02	-	66,41	-	0,46	-	-	0,66
Итого	743,00		1659,57	1446,37	213,20						6,21	213,20	0,00	0,00	217,59	0,00	217,59	0,00			14,11	0,00	0,00	20,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.19 12:00	26498,63	23909,52	2347,46	-	2403,45	-	760,69	-	-
	23.09.19 10:00	28093,32	24511,64	2554,82	-	2615,06	-	826,65	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,05 °С = -3,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **217,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отделение эксплуатации КУУТЭ
Отчет принят 23.09.2019 Чергополохова Л.Х.

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отделение эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
Отчет принят 23.09.2019 Чергополохова Л.Х.