# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

онент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
рес: **Ольги Берггольц ул, д. 29, корп. 1, лит. А**
служивающая организация:
точник: **котельная по адресу Елизарова пр., д.32а**

Договор: **8466.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **23772**
график: **95/70**

Режим (схема):
Преобр.давления:

тановленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
числитель: **ВКТ-7 № 204738** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.:
дающий трубопровод (М1) КТСП-Н
ратный трубопровод (М2) КТСП-Н
дающий ГВС (М3)
ркуляционный ГВС (М4)
дпиточный трубопровод (Vп)

счетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| говорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,262** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= **0** |
| говорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= **0** |
| говорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **251,52** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= **0** Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019**

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 16.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 16,56 | -0,15 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 17.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 16,42 | 1,13 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 18.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,94 | 16,60 | 2,34 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 19.09.2019 | 24,00 | * | 80,88 | 82,19 | -1,31 | 41,25 | 35,67 | 5,58 | | | | | | | | | | | | | | 0,45 |
| 20.09.2019 | 24,00 | * | 302,76 | 302,43 | 0,33 | 42,63 | 37,20 | 5,43 | | | | | | | | | | | | | | 1,67 |
| 21.09.2019 | 24,00 | | 319,51 | 319,51 | 0,00 | 45,20 | 39,14 | 6,06 | | | | | | | | | | | | | | 1,95 |
| 22.09.2019 | 24,00 | | 310,97 | 310,97 | 0,00 | 45,31 | 39,13 | 6,18 | | | | | | | | | | | | | | 1,93 |
| реднее | 24,00 | | 144,87 | 145,01 | -0,14 | 32,47 | 28,67 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | | 0,86 |
| того | **168,00** | | **1014,12** | **1015,10** | **-0,98** | | | | | | | | | | | | | | | | | **6,00** |

оказания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

оличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
бъем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
ериод расчета по договору: час
ериод превышения t2:
орректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
оличество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **6** Гкал
бъём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА ЛХ