

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Олги Берггольц УЛ, д. 29, корп. 2

Договор: 9027.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление  
 Код УЛТЗ: 28655

Источники: котельная по адресу Елизарова пр., д.32а

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204838 расходомер:

SmIn= Приборы УЛТЗ поверены до:  
 SmOut= Смалах=

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Подающий ГВС (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)

Термопреобр.:  
 КТСЛН  
 КТСЛН

Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)

лето: Qтвс=M3\*(t3-tхв)

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Qот.= 0,264  
 Gот.= 253,44

Qтех.= 0  
 Gтех.= 0

Qтвс.= 0  
 Qтвс.ср.= 0  
 Gтвс.= 0

Gтвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тп.НС		Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал							
	Т	С	М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4		
	час	°C	т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	кг/см2	кг/см2			
16.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	14,88	15,25	-0,37															0,00	
17.09.2019	24.00	*	175,82	175,82	0,00	38,07	35,89	2,18																0,39
18.09.2019	24.00		391,00	391,00	0,00	37,96	35,80	2,16																0,85
19.09.2019	24.00		348,34	348,34	0,00	39,32	36,57	2,75																0,97
20.09.2019	24.00	*	331,40	331,40	0,00	42,71	39,46	3,25																1,09
21.09.2019	24.00		341,42	341,42	0,00	45,35	41,50	3,85																1,33
22.09.2019	24.00		331,11	331,11	0,00	45,48	41,53	3,93																1,31
Итого	168,00		1919,09	1919,09	0,00	37,68	35,14	2,54																5,94

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Колличество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Указ, рассчитанный по среднему: 0 час Гкал  
 Период расчета по договору: 0 час Гкал  
 Период превышения t2: 0 °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C  
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки): 5,94 Гкал  
 Колличество потреблённой тепловой энергии Общц: 5,94 Гкал  
 Объем потреблённого теплоснабжения Улвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель Теплоснабжающей организации  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Управление неформального учета  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г  
 ЧЕРТЮЩАЯ ДУХ