

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олги Бергольд ул., д. 29, корп. 3, лит. А

Договор: 9028.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 23605

График: 95/70

Источник: котельная по адресу Елизарова пр., д.32а
 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204701
 Подающий трубопровод (М1) PR3M-50-D
 Обратный трубопровод (М2) PR3M-50-D
 Подкаций ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)

расходомер: PR3M-50-D
 PR3M-50-D
 Gmin= 0,48
 Gmax= 72
 КТСП-Н
 КТСП-Н

2-х-трубная схема
 Схема подключения:
 Приборы УУТЭ поверены до:
 Gmax= 72
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (гр.час):
 Договорные расходы (гр.сут.):

зима: Qот = 0,31
 Qот = 0,31
 Gот = 297,6

лето: Qтеп = 0
 Qтеп = 0
 Gтеп = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Qтеп.гр = 0
 Qтеп.гр.ср = 0
 Gтеп.гр = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0
 Gтеп.м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (калив)		Уплдлит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	14,51	15,05	-0,54														0,00
17.09.2019	24.00	*	209,26	209,26	0,00	37,99	34,97	3,02														1,27
18.09.2019	24.00	*	449,35	449,35	0,00	37,84	35,04	2,80														1,40
19.09.2019	24.00	*	416,17	416,17	0,00	39,30	35,94	3,36														1,51
20.09.2019	24.00	*	327,69	327,69	0,00	42,76	38,19	4,57														1,78
21.09.2019	24.00	*	361,69	361,69	0,00	45,26	40,35	4,91														1,80
22.09.2019	24.00	*	363,43	363,43	0,00	45,36	40,44	4,92														1,20
Среднее	24,00		303,94	303,94	0,00	37,57	34,28	3,29														8,40
Итого	168,00		2127,59	2127,59	0,00																	

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vn, Т Qобщ, Гкал Тгаб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vнал, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, М.куб.
 Объем потребленной тепловой энергии Vтеп изл, м.куб.

0 час
 0 час
 0 °С
 8,4 Гкал
 0 Гкал
 0 час
 0 час
 0 °С
 8,4 Гкал
 0 Гкал
 0 час
 0 час
 0 °С
 8,4 Гкал
 0 Гкал

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ НЕФОРМИРОВОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ

(Handwritten signature)

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации