

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олега Берггольц ул., д. 29, корп. 3, лит. А

Договор: 9028.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 23605

Источник: котельная по адресу Елизарова пр., д.32а

Телефон:

График: 95/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 204701 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ПРЭМ-50-D расходомер: Гипл= 0,48
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-50-D 0,48
 Подающий ГВС (М3) КТСП-Н Термопреобр.: Гипл= 72
 Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Вп) КТСП-Н КТСП-Н
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,31 Qвент.= 0 Qгвс.= 0
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.ср.= 0 Qвент.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Договорные расходы (ср.сут.), Тбрут.: Gот.= 297,6 Gвент.= 0 Gгвс.= 0

Дата	ТМ час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал						
			М1 Т	М2 Т	DM Т	Т1 °С	Т2 °С	ΔТ °С	Р1 кгс/см2	Р2 кгс/см2	М3 Т	М4 Т	DM Т	В3 М3	В4 М3	ΔV (излив) М3		Уплнит М3	Т3 °С	Т4 °С	Р3 кгс/см2	Р4 кгс/см2	
23.08.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	17,03	-0,06															0,00
24.08.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	17,00	-0,03															0,00
25.08.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	16,73	-0,04															0,00
26.08.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	16,91	-0,03															0,00
27.08.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	17,13	-0,02															0,00
28.08.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	16,99	-0,03															0,00
29.08.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	17,13	-0,05															0,00
30.08.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	17,13	-0,08															0,00
31.08.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,63	-0,03															0,00
01.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	17,42	-0,05															0,00
02.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	17,48	-0,02															0,00
03.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	17,46	0,00															0,00
04.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	16,88	-0,02															0,00
05.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	16,99	0,03															0,00
06.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	16,97	-0,01															0,00
07.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	16,54	0,02															0,00
08.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	16,22	0,00															0,00
09.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	16,38	0,02															0,00
10.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,74	0,06															0,00
11.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	17,13	0,04															0,00
12.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	17,01	0,08															0,00
13.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,71	0,09															0,00
14.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	15,42	-0,05															0,00
15.09.2019	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	14,67	-0,11															0,00
Среднее	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	16,82	-0,01															0,00
Итого	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т В3, куб.м В4, куб.м Упл, т Общ. Гкал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Общ. рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 куб.м
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увлс изл.: м.куб.

Генеральный директор
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 Председатель теплопоставляющей организации
 ЧЕРНОПОДОХОВА ИХ
 2309 2019г