

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олимпийского ул, д. 16, лит. А

Договор: 8987.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭЗ: 23544

График: 147/71

Источник: котельная 1 Невская

Установленные приборы: Часовые и оргон. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7.04 № 208374 расходомер: Gmln=

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭЗ поверены до: Gmax= Термометробр.: Режим (схема):
 Gmax= Преобр. давления:

Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:

Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

Qтеп = 0

Qгвс = M3*(t3-tхв)

Qтеп = 0

Qгвс = 0,1848

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:

Qот = 0,255

Qтеп = 0

Qгвс = 0

Qтеп = 0

Qгвс = 0,084

Договорные расходы (ср. сут.): тсут:

Gот = 80,5263

Gтеп = 0

Gгвс = 0

Gтеп = 0

Gгвс = 33,6

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал												
			M1	M2	DM	T1	T2	dT	P1	P2		M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2		
16.09.2019	24.00*		11,44	0,00	11,44	68,38	18,04	50,34			11,42			11,69				67,96					0,78
17.09.2019	24.00*		11,60	0,00	11,60	68,72	17,49	51,23			11,58			11,81				68,31					0,80
18.09.2019	24.00*		12,01	0,00	12,01	63,54	17,12	46,42			12,00			12,23				63,17					0,76
19.09.2019	24.00*		40,05	27,08	12,97	61,65	31,93	29,72			12,54			12,79				61,33					1,60
20.09.2019	24.00*		68,15	54,86	13,29	63,65	34,75	28,90			12,73			12,96				63,62					2,43
21.09.2019	24.00*		75,38	62,88	12,50	62,51	36,02	26,49			11,91			12,11				62,67					2,45
22.09.2019	24.00*		77,67	62,80	14,87	63,48	36,31	27,17			14,71			14,97				63,79					2,65
Среднее	24,00		42,33	29,66	12,67	64,56	27,38	37,18			12,41			12,65				64,41					1,94
Итого	168,00		296,30	207,62	88,68						86,89			86,89				88,56					11,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Граб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уилл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Увс изл.

0 час
 0 час
 16,21 °C
 10,03 Гкал
 88,56 м.куб.
 1,44 Гкал
 0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «ЗНЕРГ ОБСБЛТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЩИЙ ЧЕРТОВОДОХОВА ДХ