Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 16, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8987.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23544**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 208374** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,255**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1848**		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,084**		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**80,5263**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**33,6**	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	9,73	2,52	7,21	68,49	22,10	46,39			9,70		9,70	9,92		9,92		68,05				0,66
24.08.2019	24,00	*	10,28	2,76	7,52	68,37	21,60	46,77			10,24		10,24	10,48		10,48		67,89				0,70
25.08.2019	24,00	*	10,14	2,88	7,26	70,12	20,97	49,15			10,10		10,10	10,31		10,31		69,67				0,71
26.08.2019	24,00	*	10,55	2,40	8,15	69,13	21,12	48,01			10,52		10,52	10,75		10,75		68,72				0,72
27.08.2019	24,00	*	10,57	2,04	8,53	69,73	22,24	47,49			10,63		10,63	10,88		10,88		69,16				0,74
28.08.2019	24,00	*	11,16	2,04	9,12	69,75	23,00	46,75			11,12		11,12	11,37		11,37		69,35				0,77
29.08.2019	24,00	*	10,37	0,60	9,77	67,85	22,38	45,47			10,23		10,23	10,43		10,43		67,54				0,69
30.08.2019	24,00	*	10,34	0,48	9,86	69,42	23,00	46,42			10,30		10,30	10,53		10,53		68,97				0,71
31.08.2019	24,00	*	9,92	0,60	9,32	69,94	22,80	47,14			9,88		9,88	10,09		10,09		69,48				0,69
01.09.2019	24,00	*	11,29	0,24	11,05	69,72	22,28	47,44			11,26		11,26	11,50		11,50		69,29				0,78
02.09.2019	24,00	*	9,68	0,24	9,44	69,98	22,42	47,56			9,65		9,65	9,89		9,89		69,52				0,67
03.09.2019	24,00	*	9,25	0,12	9,13	69,26	23,08	46,18			9,21		9,21	9,43		9,43		68,76				0,64
04.09.2019	24,00	*	10,66	0,24	10,42	69,62	24,28	45,34			10,62		10,62	10,87		10,87		69,18				0,74
05.09.2019	24,00	*	10,78	0,12	10,66	69,03	22,15	46,88			10,74		10,74	10,95		10,95		68,56				0,73
06.09.2019	24,00	*	9,63	0,12	9,51	68,17	22,78	45,39			9,48		9,48	9,67		9,67		67,84				0,64
07.09.2019	24,00	*	10,88	0,12	10,76	66,91	23,07	43,84			10,85		10,85	11,05		11,05		66,51				0,72
08.09.2019	24,00	*	11,53	0,12	11,41	67,43	21,55	45,88			11,52		11,52	11,75		11,75		66,82				0,80
09.09.2019	24,00	*	9,69	0,12	9,57	68,13	22,14	45,99			9,67		9,67	9,88		9,88		67,57				0,67
10.09.2019	24,00	*	9,91	0,12	9,79	69,03	25,13	43,90			9,89		9,89	10,12		10,12		68,36				0,68
11.09.2019	24,00	*	10,69	0,36	10,33	69,24	50,60	18,64			10,42		10,42	10,67		10,67		68,75				0,72
12.09.2019	24,00	*	10,93	0,00	10,93	68,35	21,35	47,00			10,91		10,91	11,14		11,14		67,93				0,74
13.09.2019	24,00	*	9,61	0,00	9,61	69,48	20,04	49,44			9,60		9,60	9,82		9,82		68,97				0,66
14.09.2019	24,00	*	11,93	0,00	11,93	69,67	19,32	50,35			11,91		11,91	12,18		12,18		69,27				0,83
15.09.2019	24,00	*	12,98	0,00	12,98	69,16	18,48	50,68			12,95		12,95	13,20		13,20		68,80				0,89
Среднее	24,00		10,52	0,76	9,76	69,00	23,25	45,75			10,47		10,47	10,70		10,70		68,54				0,72
Итого	**576,00**		**252,50**	**18,24**	**234,26**						**251,40**		**251,40**	**256,88**		**256,88**						**17,30**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **16,21** °C **4,08** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **13,22** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **256,88** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ГУП "ТЭК СПб" ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
Представитель теплоснабжающей организации
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 2309 2019 г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ