

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ольминского ул, д. 18
 Обслуживающая организация: Источники: котельная 1 Невская
 Установленные приборы: Часовые и ступенч. архивы в файлах: Схемы подключения: 2-х трубная схема
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208257 расходомер: Smln= Приборы УТЭ поверены до: Термопреобр.: Режим (схема): Преобр. давления:
 Договор: 8988.038.1 Договор: УУТЭ поверены до: Smax= Схематическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019
 Телефон: Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 23545 График: 147/71

Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)	лето:	Qтвс=M3*(t3-hвх)
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот =	0,31	Qвент =	0
Договорные расходы (ср. час), Гкал/час:	Qот ср =	0,31	Qтвс ср =	0,084
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:	Qот =	97,8947	Qтвс ср =	33,6
			Qтвс ср =	33,6
			Qтвс ср =	33,6

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ							
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (изм)		Улодпит	T3	T4	P3	P4		
23.08.2019	24.00*		7,73	0,00	7,73	67,23	20,72	46,51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28					0,52	
24.08.2019	24.00*		7,18	0,00	7,18	66,58	20,28	46,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82					0,48	
25.08.2019	24.00*		9,16	0,00	9,16	69,19	20,34	48,85			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12					0,64	
26.08.2019	24.00*		9,57	0,00	9,57	68,20	20,62	47,58			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18					0,66	
27.08.2019	24.00*		8,84	0,00	8,84	66,55	20,92	47,63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77					0,60	
28.08.2019	24.00*		9,75	0,00	9,75	68,80	21,15	47,65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81					0,67	
29.08.2019	24.00*		8,83	0,00	8,83	67,12	21,39	45,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24					0,66	
30.08.2019	24.00*		8,91	0,00	8,91	68,48	21,34	47,14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60					0,61	
31.08.2019	24.00*		7,58	0,00	7,58	66,46	21,77	46,69			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22					0,52	
01.09.2019	24.00*		10,35	0,00	10,35	68,91	21,50	47,41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97					0,71	
02.09.2019	24.00*		8,72	0,00	8,72	66,13	21,87	47,26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37					0,60	
03.09.2019	24.00*		8,74	0,00	8,74	66,23	21,56	46,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82					0,60	
04.09.2019	24.00*		9,06	0,00	9,06	68,62	21,06	47,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60					0,66	
05.09.2019	24.00*		9,81	0,00	9,81	67,62	21,13	46,69			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47					0,66	
06.09.2019	24.00*		8,97	0,00	8,97	66,94	20,92	46,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29					0,57	
07.09.2019	24.00*		9,17	0,00	9,17	65,45	20,18	45,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75					0,58	
08.09.2019	24.00*		9,08	0,00	9,08	67,80	20,58	47,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25					0,59	
09.09.2019	24.00*		9,96	0,00	9,96	68,55	20,76	47,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25					0,59	
10.09.2019	24.00*		9,06	0,00	9,06	68,48	21,52	46,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06					0,60	
11.09.2019	24.00*		9,70	0,00	9,70	66,48	21,52	46,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62					0,64	
12.09.2019	24.00*		10,84	0,00	10,84	67,69	20,78	46,91			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83					0,71	
13.09.2019	24.00*		10,46	0,00	10,46	68,45	19,68	48,77			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15					0,69	
14.09.2019	24.00*		8,67	0,00	8,67	67,67	18,70	49,17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83					0,56	
15.09.2019	24.00*		11,67	0,00	11,67	68,21	17,64	50,57			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05					0,77	
Среднее	24.00		9,28	0,00	9,28	68,08	20,73	47,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72					0,62	
Итого	576,00		222,81	0,00	222,81						100,51								66,20					14,92

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Узл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения 12: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 16,21 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 11,35 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ, 102,61 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабителя Узл изл, 102,61 м.куб.

ГЧН «ТЭК СПб»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 УПРАВЛЕНИЕ НЕФЕКОРРОЗИОННОГО УЧЕТА,
 ОТДЕЛ АКСИМПАТАЦИИ КУУТЭ
 Представитель обслуживающей организации
 ЧЕРТЮХОВА ДХ
 2019 г.