

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олимпийского ул, д. 20, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 8989.038.1
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 23546

Источник: котельная 1 Невская

Схема подключения:

2-х-трубная схема

Режим (схема):

Требор. Давления:

график: 141771

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207125
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207125
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Сплит=

Приборы УУТЭ поверены до:

Термопробор:

Требор. Давления:

график: 141771

зимы: Q=M1*(t1-tхв)+M2*(t2-tхв)

лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qог = 0,311
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qогт = 98,2105
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.:

Qвент = 0
 Qтех = 0
 Qгвс, ср = 0,1826
 Qгвс, ср = 0,083
 Qгвс, м = 33,2

Qгвс, ср = 0
 Qгвс, ср = 0
 Qгвс, м = 33,2

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3		T4	P3
час	Т	Т	°C	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
16.09.2019	24,00*		9,35	0,00	9,35	67,80	20,33	47,47				9,19	9,19	9,19	9,37	67,21					0,63
17.09.2019	24,00*		9,87	0,00	9,87	67,46	19,81	47,65				9,71	9,71	9,71	9,90	66,89					0,67
18.09.2019	24,00*		10,41	0,00	10,41	62,59	18,76	43,83				10,21	10,21	10,21	10,41	62,08					0,65
19.09.2019	24,00*		11,80	0,00	11,80	59,27	17,67	41,60				11,55	11,55	11,55	11,76	58,88					0,70
20.09.2019	24,00*		43,36	37,09	6,27	62,97	35,30	27,67				9,83	9,83	10,00	10,00	62,32					1,42
21.09.2019	24,00*		79,09	70,24	8,85	62,32	35,71	28,61				8,26	8,26	8,41	8,41	62,47					2,42
22.09.2019	24,00*		81,28	71,30	9,98	63,28	36,07	27,21				10,25	10,25	10,42	10,42	63,68					2,57
Среднее	24,00		35,02	25,52	9,50	63,67	28,24	37,43				9,86	9,86	10,04	10,04	63,36					1,29
Итого	168,00		245,16	178,63	66,53							69,00	69,00	70,27	70,27						9,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Общ, Гкал Тр.об, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.
 Объем потребленного теплоносителя Уилл изл.

0 час
 0 час
 16,21 °C
 7,98 Гкал
 1,08 Гкал
 70,27 м.куб.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г
 ЧЕРНОПОЛОХОВА ДХ