

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ольминского ул., д. 20, лит. А  
 Обслуживающая организация:

Источники: котельная 1 Невская  
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207125

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Расходомеры:

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УУТЗ поверены до: Термопреобр.:

Режим (схема): Преобр.давления:

График: 1477/1

Договор: 8989.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Общий  
 23546

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hxв)-M2\*(t2-hxв) лето: Qлвс=M3\*(t3-hxв)  
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот= 0,311 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qлвс ср.= 0,1826  
 Договорные нагрузки (ср. час): Qот= 0,311 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qлвс ср.= 0,083  
 Договорные расходы (ср. сут.): Гкал/сут.: Qот= 98,2105 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qлвс ср.= 33,2 Гкал/сут.=

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ								
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2						M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Уплнит	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.08.2019	24.00	*	7.91	0.00	7.91	67.55	23.02	44.53			7.78	7.78	7.95		7.95			66.92				66.83	0.52
24.08.2019	24.00	*	8.20	0.00	8.20	67.41	23.08	44.33			8.02	8.02	8.19		8.19			66.83				66.68	0.58
25.08.2019	24.00	*	8.64	0.00	8.64	69.28	23.09	46.19			8.49	8.49	8.65		8.65			67.61				67.51	0.54
26.08.2019	24.00	*	8.10	0.00	8.10	68.26	22.92	45.34			7.98	7.98	8.13		8.13			68.34				68.17	0.59
27.08.2019	24.00	*	8.77	0.00	8.77	68.92	23.03	45.89			8.61	8.61	8.79		8.79			68.28				68.07	0.59
28.08.2019	24.00	*	8.71	0.00	8.71	68.86	23.23	45.65			8.59	8.59	8.78		8.78			66.67				67.90	0.51
29.08.2019	24.00	*	9.03	0.00	9.03	67.21	23.33	43.88			8.87	8.87	9.06		9.06			67.60				68.65	0.56
30.08.2019	24.00	*	7.65	0.00	7.65	68.55	23.39	45.16			7.53	7.53	7.69		7.69			66.55				66.18	0.57
31.08.2019	24.00	*	8.27	0.00	8.27	69.27	24.46	44.81			8.14	8.14	8.29		8.29			68.55				68.98	0.59
01.09.2019	24.00	*	8.52	0.00	8.52	68.75	24.12	44.63			8.37	8.37	8.55		8.55			68.07				67.90	0.53
02.09.2019	24.00	*	8.78	0.00	8.78	69.60	24.01	45.59			8.64	8.64	8.84		8.84			66.73				66.52	0.56
03.09.2019	24.00	*	8.23	0.00	8.23	68.74	23.69	45.05			8.15	8.15	8.33		8.33			67.49				67.85	0.58
04.09.2019	24.00	*	7.91	0.00	7.91	68.58	22.97	45.61			7.79	7.79	7.95		7.95			67.62				67.86	0.57
05.09.2019	24.00	*	8.85	0.00	8.85	68.24	22.93	44.31			8.69	8.69	8.87		8.87			66.83				67.81	0.57
06.09.2019	24.00	*	8.40	0.00	8.40	67.45	22.87	44.58			8.30	8.30	8.48		8.48			67.49				67.86	0.63
07.09.2019	24.00	*	7.82	0.00	7.82	65.95	22.87	43.08			7.70	7.70	7.85		7.85			69.26				68.35	0.57
08.09.2019	24.00	*	8.77	0.00	8.77	68.07	22.73	45.34			8.61	8.61	8.80		8.80			68.32				68.17	0.59
09.09.2019	24.00	*	8.63	0.00	8.63	68.49	22.15	46.34			8.47	8.47	8.67		8.67			67.85				67.91	0.67
10.09.2019	24.00	*	9.33	0.00	9.33	69.85	22.92	46.93			9.17	9.17	9.38		9.38			67.86				68.33	0.52
11.09.2019	24.00	*	8.29	0.00	8.29	69.00	23.66	45.34			8.16	8.16	8.34		8.34			68.33				68.17	0.59
12.09.2019	24.00	*	8.58	0.00	8.58	67.95	23.27	44.68			8.45	8.45	8.62		8.62			68.33				68.17	0.59
13.09.2019	24.00	*	7.76	0.06	7.76	68.99	21.99	47.00			8.64	8.64	8.83		8.83			68.33				68.17	0.59
14.09.2019	24.00	*	8.79	0.00	8.79	68.74	22.43	46.31			8.90	8.90	9.12		9.12			67.81				67.81	0.57
15.09.2019	24.00	*	10.08	0.00	10.08	68.46	21.53	46.93			9.36	9.36	9.54		9.54			67.81				67.81	0.57
Среднее	24.00	*	8.50	0.00	8.50	68.42	23.07	45.35			8.36	8.36	8.54		8.54			67.81				67.81	0.57
Итого	576.00		204.02	0.06	203.96						200.67	200.67	204.94		204.94								13.61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
-------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------	------------	---------

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по Договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды

0 час  
 0 час  
 0 куб.м

16,21 °C  
 10,36 Гкал  
 204,94 м.куб.

3,25 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл.

10,36 Гкал  
 204,94 м.куб.

204,94 м.куб.

204,94

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Филиал «ЭнергосбыТ»

УПРАВЛЕНИЕ ИТ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г

ЧЕРТОВОДОХОВА ДХ

Представитель теплонабжающей организации