

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ольминского ул, д. 22, лит. А
 Обслуживающая организация: котельная 1 Невская

Договор: 8990 038, 1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23547

График: 147/71

Установленные приборы: ВКГ-7 № 208351
 Вычислитель: Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Насовые и сгонки: архивы в файлах
 расходомер:
 Smln=
 Приборы УТЭ поверены до:
 Smax=
 Термопреобр.:
 Режим (схема):
 Преобр. давления:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 лето: Qтеп=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Qот= 0,311
 Qтеп=M3*(h3-hхв)
 Qтеп.гв= 0
 Qтеп.гв.ср= 0,1936
 Qтеп.гв.ср= 0,088
 Qтеп.гв.ср= 35,2
 Qтеп.гв.ср=

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ	Кал
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплонит	T3	T4	P3	P4			
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Кал	
23.08.2019	24.00	*	86,28	78,58	7,70	71,75	71,43	0,32		7,17	7,17	7,36	7,07	7,36	7,07	7,07	7,07	7,07	71,05	71,05			0,51	
24.08.2019	24.00	*	86,47	79,20	7,27	71,23	70,86	0,37		6,92	6,92	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	70,84	70,84			0,49	
25.08.2019	24.00	*	87,66	79,54	8,14	72,61	72,22	0,39		7,88	7,88	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	72,20	72,20			0,57	
26.08.2019	24.00	*	88,80	79,47	9,33	72,07	71,67	0,40		8,45	8,45	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	71,78	71,78			0,61	
27.08.2019	24.00	*	88,13	79,65	8,48	72,56	72,08	0,48		7,33	7,33	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	71,97	71,97			0,52	
28.08.2019	24.00	*	89,27	79,72	9,55	72,44	71,97	0,47		8,47	8,47	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	71,90	71,90			0,61	
29.08.2019	24.00	*	88,86	79,67	9,19	72,21	71,78	0,43		7,99	7,99	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	70,18	70,18			0,56	
30.08.2019	24.00	*	87,92	79,61	8,31	72,21	71,78	0,40		7,34	7,34	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	71,78	71,78			0,52	
31.08.2019	24.00	*	87,26	79,28	7,98	73,16	72,76	0,40		7,11	7,11	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	72,41	72,41			0,52	
01.09.2019	24.00	*	88,07	79,61	8,46	72,16	71,70	0,46		7,82	7,82	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	71,84	71,84			0,56	
02.09.2019	24.00	*	87,46	79,30	8,16	73,16	72,74	0,42		7,39	7,39	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	72,36	72,36			0,54	
03.09.2019	24.00	*	87,06	79,03	8,03	72,31	71,86	0,45		7,27	7,27	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	71,83	71,83			0,52	
04.09.2019	24.00	*	87,30	78,44	8,86	72,42	71,96	0,46		8,00	8,00	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	71,93	71,93			0,57	
05.09.2019	24.00	*	86,13	78,34	7,79	71,76	71,30	0,46		6,97	6,97	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	70,57	70,57			0,50	
06.09.2019	24.00	*	87,28	78,21	9,07	71,13	70,69	0,44		8,08	8,08	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	71,11	71,11			0,57	
07.09.2019	24.00	*	87,36	78,28	9,08	71,39	70,90	0,49		8,60	8,60	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	71,06	71,06			0,60	
08.09.2019	24.00	*	87,73	78,28	9,45	72,09	71,62	0,47		8,37	8,37	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	71,46	71,46			0,60	
09.09.2019	24.00	*	87,37	78,58	8,79	73,09	72,61	0,48		7,98	7,98	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	72,44	72,44			0,58	
10.09.2019	24.00	*	86,12	78,86	9,26	72,70	72,27	0,43		8,35	8,35	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	71,96	71,96			0,60	
11.09.2019	22.00	*	80,27	71,98	8,29	71,26	70,81	0,45		7,80	7,80	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	70,80	70,80			0,55	
12.09.2019	22.00	*	80,55	72,35	8,20	72,44	71,96	0,48		9,05	9,05	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	72,11	72,11			0,55	
13.09.2019	24.00	*	88,29	78,67	10,62	71,51	71,04	0,47		9,96	9,96	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	71,01	71,01			0,71	
14.09.2019	24.00	*	84,06	75,66	8,39	72,10	71,67	0,44		8,00	8,00	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	71,47	71,47			0,57	
Среднее	23,83		2003,38	1803,30	200,08					190,58		190,58		194,99		194,99							13,64	
Итого	572,00		2003,38	1803,30	200,08					190,58		190,58		194,99		194,99							13,64	

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Qобщ, Гкал	Трав, ч

Показатели счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 4 час
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 4 час
 Период расчета по договору: 1,36 куб.м
 Период превышения 12: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 16,21 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 3,11 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 10,63 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Уплс.кал: 196,35 куб.м

Г.У.П. "ТЭЦ-2" (от абонента)
 Ответственный за учет тепловой энергии
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИФОРМНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 Представитель теплонабывающей организации
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г.
 ЧЕРНОУХОВА Д.Х.