

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олимпийского ул, д. 8 ИТП2

Договор: 8984.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭЗ: 23542

График: 147/71

Источник: котельная 1 Невская

Установленные приборы: Часовые и сезон. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 206423 расходомер:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭЗ поверены до: Термоприобр.:
 Смаз=

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qотг = 0,5831 Qтеп = 0 Qгвс.сп = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qотг = 184,137 Qтеп = 0 Qгвс.сп = 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qотг = 0 Qтеп = 0 Qгвс.сп = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал	
			М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	Уп, т		Qобщ, Гкал
16.09.2019	24.00*	77,62	69,65	7,77	68,33	68,12	0,21	0,24	9,23	7,67	7,84	7,84	9,43	68,60	68,32	0,55	0,63	
17.09.2019	24.00*	77,03	67,95	9,08	67,76	67,52	0,24	4,09	10,92	10,92	11,11	11,11	11,11	60,12	63,32	0,93	1,85	
18.09.2019	24.00*	74,39	62,94	10,45	62,82	58,73	4,09	11,11	11,11	11,11	11,29	11,29	11,29	61,59	60,12	1,54	1,85	
19.09.2019	24.00*	73,97	62,19	11,78	62,25	41,33	20,92	11,73	10,22	10,22	10,41	10,41	11,92	59,31	11,92	10,73	0,68	
20.09.2019	24.00*	53,09	42,65	10,44	59,35	32,57	26,78	10,55	11,73	10,55	10,73	10,73	10,73	60,39	10,39	10,39	0,62	
21.09.2019	24.00*	11,47	0,00	10,33	60,45	32,30	28,15	14,12	10,20	10,20	10,39	10,39	10,39	63,09	63,09	0,97	0,97	
22.09.2019	24.00*	53,99	43,80	10,19	62,96	48,84	14,12	71,43	71,43	71,43	72,73	72,73	72,73	72,73	72,73	0,39	6,80	
Среднее	24,00*	377,90	306,58	71,32														
Итого	168,00																	

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Трасс, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Увал, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 5,64 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увал изл.: 72,73 м.куб.

0 час
 0 час
 16,21 °C
 5,64 Гкал
 72,73 м.куб.
 1,16 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «ЭНЕРГ ОБСБТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЖИЦА ДИХ