Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 8 ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8984.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23542**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 206423** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,5831**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,3661**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,1664**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**184,137**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**66,56**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	9,88	0,00	9,88	66,20	29,47	36,73			10,15		10,15	10,37		10,37		66,10				0,67
24.08.2019	24,00	*	8,30	0,00	8,30	65,34	28,99	36,35			8,57		8,57	8,75		8,75		65,20				0,56
25.08.2019	24,00	*	8,91	0,00	8,91	66,77	29,93	36,84			9,20		9,20	9,40		9,40		66,64				0,61
26.08.2019	24,00	*	9,37	0,00	9,37	66,11	30,00	36,11			9,69		9,69	9,91		9,91		65,98				0,64
27.08.2019	24,00	*	9,16	0,00	9,16	66,85	30,72	36,13			9,49		9,49	9,70		9,70		66,73				0,63
28.08.2019	24,00	*	8,49	0,00	8,49	66,59	30,80	35,79			8,83		8,83	9,01		9,01		66,34				0,59
29.08.2019	24,00	*	8,72	0,00	8,72	65,33	31,01	34,32			9,01		9,01	9,19		9,19		65,18				0,58
30.08.2019	24,00	*	9,76	0,00	9,76	66,74	30,99	35,75			10,10		10,10	10,31		10,31		66,62				0,67
31.08.2019	24,00	*	8,24	0,00	8,24	67,75	31,43	36,32			8,59		8,59	8,76		8,76		67,47				0,58
01.09.2019	24,00	*	7,99	0,00	7,99	66,42	30,96	35,46			8,29		8,29	8,46		8,46		66,19				0,55
02.09.2019	24,00	*	8,69	0,00	8,69	67,48	31,70	35,78			8,98		8,98	9,17		9,17		67,35				0,61
03.09.2019	24,00	*	48,54	39,88	8,66	70,02	70,11	-0,09			9,01		9,01	9,21		9,21		68,76				0,62
04.09.2019	24,00	*	76,32	69,19	7,13	69,78	69,60	0,18			7,18		7,18	7,34		7,34		69,97				0,50
05.09.2019	24,00	*	78,82	69,15	9,67	69,32	69,16	0,16			9,61		9,61	9,82		9,82		69,44				0,67
06.09.2019	24,00	*	76,78	69,10	7,68	68,80	68,64	0,16			7,63		7,63	7,80		7,80		68,88				0,52
07.09.2019	24,00	*	78,69	69,13	9,56	67,16	66,99	0,17			9,51		9,51	9,71		9,71		67,44				0,64
08.09.2019	24,00		79,18	69,13	10,05	68,82	68,60	0,22			10,14		10,14	10,35		10,35		69,33				0,70
09.09.2019	24,00	*	80,04	68,93	11,11	69,67	69,51	0,16			11,14		11,14	11,40		11,40		69,79				0,78
10.09.2019	24,00	*	77,83	69,03	8,80	70,70	70,54	0,16			8,70		8,70	8,89		8,89		70,86				0,62
11.09.2019	24,00	*	78,15	69,71	8,44	70,23	70,08	0,15			8,35		8,35	8,54		8,54		70,22				0,59
12.09.2019	24,00	*	79,86	69,68	10,18	68,55	68,36	0,19			10,12		10,12	10,34		10,34		68,88				0,70
13.09.2019	24,00	*	78,18	69,90	8,28	69,54	69,35	0,19			8,11		8,11	8,31		8,31		69,78				0,57
14.09.2019	24,00		78,97	69,74	9,23	69,39	69,22	0,17			9,11		9,11	9,31		9,31		69,47				0,63
15.09.2019	24,00	*	78,81	69,72	9,09	68,63	68,44	0,19			8,95		8,95	9,16		9,16		68,84				0,62
Среднее	24,00		45,32	36,35	8,97	68,01	51,44	16,57			9,10		9,10	9,30		9,30		67,98				0,62
Итого	**576,00**		**1087,68**	**872,29**	**215,39**						**218,46**		**218,46**	**223,21**		**223,21**						**14,85**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **16,21** °C **3,54** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **11,31** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **223,21** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ