

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олимпийского ул., д. 8 ИТТЗ

Договор: 8984.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23542

График: 147771

Источник: котельная 1 Невская

Установленные приборы: ВКТ-7 № 256012

Насосные и ступ. архивы в файлах:
 расходомер: Smln=

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: Термопреобр.:

Режим (схема): Преобр. давления:

Вычислитель: Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)

Qгвс ср= 0,1664

Qгвс ср= 0,1664

Qгвс ср= 66,56 Гвс.М=

Qгвс ср= 0,1664

Qгвс ср= 66,56 Гвс.М=

Qгвс ср= 66,56 Гвс.М=

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): ТкВт.сут.:

Qгвс ср= 0,1664
 Гот. = 184,137

Qгвс ср= 0,1664
 Qгвс ср= 0,1664

Qгвс ср= 0,1664
 Qгвс ср= 0,1664

Qгвс ср= 0,1664
 Qгвс ср= 0,1664

Qгвс ср= 0,1664
 Qгвс ср= 0,1664

Qгвс ср= 0,1664
 Qгвс ср= 0,1664

Qгвс ср= 0,1664
 Qгвс ср= 0,1664

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)																Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ (излив)	Уподпит	Т3	Т4	Р3	Р4						
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал						
16.09.2019	24.00		47,99	40,42	7,57	65,90	65,43	0,47	0,55	64,54	6,49	7,54	7,68	6,62	7,68	65,45	64,76	60,26	0,70	0,45	0,52						
17.09.2019	24.00*		43,31	36,73	6,58	65,09	64,54	0,55	6,71	63,60	6,71	7,71	7,83	7,83	7,83	64,76	60,26	57,55	1,23	1,35	1,23						
18.09.2019	24.00*		41,90	34,25	7,65	60,31	53,60	6,71	9,18	53,60	9,18	7,08	7,18	9,33	7,18	59,05	58,38	59,05	1,40	1,51	1,40						
19.09.2019	24.00*		42,08	32,62	9,46	57,37	36,40	20,97	7,08	39,38	7,08	7,08	7,18	7,18	7,18	58,38	58,38	58,38	1,40	1,51	1,40						
20.09.2019	24.00*		52,67	45,61	7,06	59,74	39,38	20,36	7,47	39,38	7,47	7,47	7,58	7,58	7,58	59,50	59,50	59,50	1,02	1,02	1,02						
21.09.2019	24.00*		59,83	52,33	7,50	58,57	40,15	19,22	9,12	40,15	9,12	9,12	9,28	9,28	9,28	60,71	60,71	60,71	1,02	1,02	1,02						
22.09.2019	24.00*		59,04	49,81	9,23	59,37	40,15	19,22	7,80	40,15	7,80	7,80	7,93	7,93	7,93	60,71	60,71	60,71	1,02	1,02	1,02						
Среднее	24.00		49,55	41,66	7,86	60,91	48,52	12,38	54,59	54,59	54,59	54,59	55,50	55,50	55,50	60,71	60,71	60,71	1,02	1,02	1,02						
Итого	168,00		346,82	291,77	55,05																7,16						

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т У3, куб.м У4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ГУП "ТЭК СПб"
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
Представитель филиала/подстанции
ОТЧЕТ ПРИНАТ 4309 2019Г
ЧЕРТЮЩИЙ ЧЕРТОВА ДХ