Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220988-ч(с)-0919.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 220988 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подлитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 17,05

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.19	24,00	-	65,78	59,91	5,87	68,69	68,47	0,22	7,00	5,00	0,00	5,87	-	-	6,00	-	6,00	-	67,97	-	0,40			0,40
24.08.19	24,00	-	66,62	60,25	6,37	67,86	67,66	0,20	7,00	5,00	0,00	6,37	-	-	6,50	-	6,50	-	67,36	-	0,43			0,43
25.08.19	24,00	-	67,52	60,53	6,99	69,37	69,14	0,23	7,00	5,00	0,00	6,99	-	-	7,15	-	7,15	-	69,07	-	0,48			0,48
26.08.19	24,00	-	67,08	60,59	6,49	68,78	68,57	0,21	7,00	5,00	0,00	6,49	-	-	6,65	-	6,65	-	68,10	-	0,45			0,44
27.08.19	24,00	-	66,75	60,65	6,10	69,29	69,12	0,17	7,00	5,00	0,00	6,10	-	-	6,23	-	6,23	-	68,61	-	0,42			0,42
28.08.19	24,00	-	67,61	60,82	6,79	69,08	68,86	0,22	7,00	5,00	0,00	6,79	-	-	6,96	-	6,96	-	68,60	-	0,47			0,47
29.08.19	24,00	-	68,25	60,67	7,58	67,80	67,61	0,19	7,00	5,00	0,00	7,58	-	-	7,74	-	7,74	-	67,23	-	0,51			0,51
30.08.19	24,00	-	66,70	60,54	6,16	68,86	68,59	0,27	7,00	5,00	0,00	6,16	-	-	6,31	-	6,31	-	68,49	-	0,42			0,42
31.08.19	24,00	-	66,44	60,27	6,17	70,29	70,04	0,25	7,00	5,00	0,00	6,17	-	-	6,30	-	6,30	-	69,73	-	0,43			0,43
01.09.19	24,00	-	67,03	60,57	6,46	68,90	68,65	0,25	7,00	5,00	0,00	6,46	-	-	6,59	-	6,59	-	68,37	-	0,44			0,44
02.09.19	24,00	-	66,87	60,24	6,63	70,24	69,99	0,25	7,00	5,00	0,00	6,63	-	-	6,79	-	6,79	-	69,68	-	0,46			0,46
03.09.19	24,00	-	65,85	59,72	6,13	69,63	69,35	0,28	7,00	5,00	0,00	6,13	-	-	6,29	-	6,29	-	69,49	-	0,43			0,43
04.09.19	24,00	-	66,35	59,05	7,30	70,13	69,86	0,27	7,00	5,00	0,00	7,30	-	-	7,47	-	7,47	-	69,89	-	0,51			0,51
05.09.19	24,00	-	65,44	58,92	6,52	69,61	69,35	0,26	7,00	5,00	0,00	6,52	-	-	6,66	-	6,66	-	69,03	-	0,45			0,45
06.09.19	24,00	-	64,32	58,66	5,66	69,08	68,85	0,23	7,00	5,00	0,00	5,66	-	-	5,76	-	5,76	-	68,30	-	0,39			0,39
07.09.19	24,00	-	64,92	58,59	6,33	67,43	67,19	0,24	7,00	5,00	0,00	6,33	-	-	6,46	-	6,46	-	66,89	-	0,43			0,42
08.09.19	24,00	-	64,92	58,58	6,34	69,09	68,81	0,28	7,00	5,00	0,00	6,34	-	-	6,47	-	6,47	-	68,79	-	0,44			0,44
09.09.19	24,00	-	65,44	58,45	6,99	69,94	69,69	0,25	7,00	5,00	0,00	6,99	-	-	7,14	-	7,14	-	69,45	-	0,49			0,49
10.09.19	24,00	-	65,08	58,74	6,34	70,94	70,66	0,28	7,00	5,00	0,00	6,34	-	-	6,50	-	6,50	-	70,36	-	0,45			0,45
11.09.19	24,00	-	32,37	26,18	6,19	70,15	70,41	-0,26	7,00	5,00	0,00	6,19	-	-	6,32	-	6,32	-	66,93	-	0,41			0,41
12.09.19	23,00	-	6,19	-0,48	6,67	64,53	33,42	31,11	7,00	5,00	0,00	6,67	-	-	6,79	-	6,79	-	63,40	-	0,42			0,42
13.09.19	24,00	-	6,80	0,09	6,71	65,76	32,89	32,87	7,00	5,00	0,00	6,71	-	-	6,86	-	6,86	-	64,39	-	0,43			0,43
14.09.19	24,00	-	8,05	0,05	8,00	65,76	32,01	33,75	7,00	5,00	0,00	8,00	-	-	8,14	-	8,14	-	64,50	-	0,52			0,52
15.09.19	24,00	-	7,69	0,02	7,67	64,91	29,06	35,85	7,00	5,00	0,00	7,67	-	-	7,80	-	7,80	-	63,58	-	0,49			0,49
16.09.19	24,00	-	6,83	0,01	6,82	64,22	28,26	35,96	7,00	5,00	0,00	6,82	-	-	6,96	-	6,96	-	62,71	-	0,43			0,44
17.09.19	24,00	-	8,42	0,01	8,41	64,48	27,46	37,02	7,00	5,00	0,00	8,41	-	-	8,56	-	8,56	-	63,21	-	0,53			0,54
18.09.19	24,00	-	25,54	17,59	7,95	62,47	38,74	23,73	7,00	5,00	0,43	7,95	-	-	8,10	-	8,10	-	60,46	-	0,48			0,91
19.09.19	24,00	-	61,96	53,66	8,30	59,94	41,10	18,84	7,00	5,00	1,01	8,30	-	-	8,43	-	8,43	-	59,81	-	0,50			1,51
20.09.19	24,00	-	71,57	64,53	7,04	62,23	40,46	21,77	7,00	5,00	1,41	7,04	-	-	7,16	-	7,16	-	61,86	-	0,44			1,84
21.09.19	24,00	-	82,35	74,67	7,68	60,90	38,59	22,31	7,00	5,00	1,67	7,68	-	-	7,81	-	7,81	-	60,72	-	0,47			2,13
22.09.19	24,00	-	82,83	74,29	8,54	61,82	39,05	22,77	7,00	5,00	1,69	8,54	-	-	8,69	-	8,69	-	61,88	-	0,53			2,22
Среднее	23,97	-	53,53	46,66	6,88	67,17	56,84	10,33	7,00	5,00	0,20	6,88	-	-	7,02	-	7,02	-	66,41	-	0,46	-	-	0,66
Итого	743,00		1659,57	1446,37	213,20						6,21	213,20	0,00	0,00	217,59	0,00	217,59	0,00			14,11	0,00	0,00	20,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.19 12:00	26498,63	23909,52	2347,46	-	2403,45	-	760,69	-	-
	23.09.19 10:00	28093,32	24511,64	2554,82	-	2615,06	-	826,65	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,05 °С = -3,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **217,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/ печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019 ЧЕРГОПОЛОХОВА ЛХ

ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019 ЧЕРГОПОЛОХОВА ЛХ