

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Навского района"  
 Адрес: Пинегина ул, д. 15, лит. А  
 Осуществляющая организация:

Договор: 8566.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общия  
 Код УУТЗ: 23602

График: 147/71

Источник: котельная 1 Навская  
 Часовые и суток, архивы в файлах:  
 расходомер:

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УУТЗ поверены до:

Термопреобр.:

Режим (схема):  
 Преобр давления:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207336  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207336  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Вп)  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(t1-hx)+M2*(t2-hx)$  лето:  $Qвс=M3*(t3-hx)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/час:  $Qот.= 0,187$  Овент.= 0  $Qтех.= 0$   $Qвс.гв.= 0,099$   
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:  $Qот.ср.= 59,0526$  Гвентг.= 0  $Qтех.ср.= 0$   $Qвс.ср.= 0,045$   
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:  $Qот.т.= 0$  Гтех.= 0  $Qвс.т.= 18$  Гвс.м.=

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3		T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал		
16.09.2019	24.00	*	12,60	0,00	12,60	65,24	18,92	46,32			12,57		12,57		12,81		12,81				64,52		0,82
17.09.2019	24.00	*	20,92	7,93	12,99	67,22	39,70	27,52			11,57		11,57		11,81		11,81				65,56		1,09
18.09.2019	24.00		37,42	22,38	15,04	62,60	39,58	23,02			13,14		13,14		13,38		13,38				62,53		1,46
19.09.2019	24.00		36,73	23,31	13,42	59,11	37,57	21,54			12,61		12,61		12,80		12,80				59,21		1,30
20.09.2019	24.00	*	40,00	27,01	12,99	61,37	40,18	21,19			12,14		12,14		12,34		12,34				61,06		1,37
21.09.2019	24.00		43,53	31,29	12,24	60,47	40,84	19,63			11,37		11,37		11,56		11,56				60,49		1,35
22.09.2019	24.00		46,45	31,33	15,12	61,45	41,19	20,26			14,31		14,31		14,56		14,56				61,60		1,56
Среднее	24.00		33,95	20,46	13,49	62,49	36,85	25,64			12,53		12,53		12,75		12,75				62,14		1,28
Итого	168,00		237,65	143,25	94,40						87,71		87,71		89,26		89,26						8,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ, Гкал Трпб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 16,21 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 7,42 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 89,26 м.куб.  
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ГУП «ТЭК СПб»  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОСБЫТ»  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРЕБОРНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г  
 ЧЕРТОПОДОХОВА ДХ