

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Пинетина ул., д. 19, лит. А
 Обслуживающая организация: котельная 1 Невская

Договор: 8563.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общ. 23604
 Код УТЭ:

График: 147/71

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Gmln=
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207963 Приборы УТЭ поверены до: Gmln=
 Подающий трубопровод (M1) расходомер: Gmln=
 Обратный трубопровод (M2) Термомеобр.: Режим (схема):
 Подающий ГВС (M3) Подпиточный ГВС (M4) Преобр. давления:
 Циркуляционный трубопровод (Vп) Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот.= 0,186 Qвент.= 0 Qотех.= 0 Qгвс.= 0,1034
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.ср.= 0,047 Qотех.ср.= 0,047 Qгвс.ср.= 18,8
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот.= 58,7368 Gвент.= 0 Gотех.= 0 Gгвс.= 18,8

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал							
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV (излив)	Уплотит	T3		T4	P3	P4				
Т	Т	Т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2						
16.09.2019	24.00*	6.39	0.00	6.39	68.28	22.93	45.35			6.36	6.36	6.50	9.17	9.17	6.50	6.50	67.06								0.44	
17.09.2019	24.00*	17.48	8.97	8.51	69.71	35.20	34.51			9.08	10.65	10.65	9.17	10.65	9.17	9.17	46.44									0.90
18.09.2019	24.00*	36.08	25.60	10.48	64.27	35.48	28.79			10.64	11.02	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04	35.19									1.41
19.09.2019	24.00*	35.95	25.35	10.60	60.86	34.01	26.85			11.02	10.10	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14	33.98									1.33
20.09.2019	24.00*	41.50	31.29	10.21	63.28	36.29	26.99			10.10	10.10	11.36	11.36	11.36	11.36	11.36	36.48									1.49
21.09.2019	24.00*	48.00	36.49	11.51	62.07	37.43	24.64			14.38	14.38	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	37.38									1.62
22.09.2019	24.00*	47.98	33.64	14.34	62.96	37.70	25.26			10.42	10.42	10.49	10.49	10.49	10.49	10.49	37.69									1.75
Среднее	24.00	33.34	23.05	10.29	64.49	34.15	30.34			10.42	10.42	10.49	10.49	10.49	10.49	10.49	42.03									1.28
Итого	168.00	233.38	161.34	72.04						72.94	72.94	73.40	73.40	73.40	73.40	73.40	73.40									8.94
Показания счетчиков на момент снятия данных:			M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ. Гкал	Траб. ч															
Дата, время																										

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Изл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения Δ: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 16,21 °C
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки): 1,17 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 7,77 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл.: 73,4 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЖИЦА ДУ
 64