

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"
 Адрес: Полярников ул. д. 12, лит. Б
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9041.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 25050

Установленные приборы: ВКТ-7 № 202351
 Вычислитель: Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (П)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-40-Д
 ПРЭМ-40-Д

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до:

Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

График: 149/70

Зима: Q=M1*(n1-hxв)-M2*(n2-hxв)
 Qот = 0,457
 Qтеп = 0
 Qгвс = M3*(n3-hxв)

Лето: Qтеп = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019
 Gот = 138,835
 Gтеп = 0
 Gгвс = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
			Т	°C	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2					
16.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	15,02	16,49	-1,47								0,00
17.09.2019	24.00	*	39,33	0,00	63,95	34,36	29,59								1,16
18.09.2019	24.00		108,55	0,78	64,29	37,19	27,10								2,97
19.09.2019	24.00		110,52	0,00	64,07	37,18	26,89								2,97
20.09.2019	24.00		127,36	0,00	64,15	38,93	25,22								3,21
21.09.2019	24.00		138,51	0,00	64,84	40,40	24,44								3,39
22.09.2019	24.00		136,29	0,00	64,34	39,90	24,44								3,33
Среднее	24.00		94,37	0,11	57,24	34,92	22,32								2,43
Итого	168.00		650,56	0,78											17,03

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ, 17,03 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упл, изл. м.куб. 0

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЩИЙ ДЖ