

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Полынинков ул., д. 15, лит. А**
 Обслуживающая организация: **котельная 2 Невская**

Договор: **9193.038-1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 28657

Установленные приборы: **Часовые и счетчи. архивы в файлах** **2-х трубная схема**
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 202631**
 Подающий трубопровод (М1) **расходомер: ГРЭМ-32-D** **Схема подключения: Приборы УУТЗ поверены до: 30** **Термопреобр.: КТСПН** **Режим (схема): Преобр.давления:**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-32-D** **Слех= 30** **КТСПН**
 Циркуляционный ГВС (М4) **Подпиточный трубопровод (М)**
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) Qтеп.гв= Qтеп.гв.ср Qтеп.ср= Qтеп.м=**

Договорные нагрузки (ср.час): **Гкал/час: Qот= 0,43 Qвент.= 0 Qтеп.гв= 0 Qтеп.гв.ср= 0 Qтеп.ср= 0 Qтеп.м=**
 Договорные расходы (ср.сут.): **Гт/сут. Gот= 130,633 Qвент.= 0 Qтеп.гв= 0 Qтеп.гв.ср= 0 Qтеп.ср= 0 Qтеп.м=**

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
16.09.2019	24.00	*	54,62	58,60	-3,98	61,08	37,22	23,86															1,32
17.09.2019	24.00		153,57	153,57	0,00	63,26	40,24	23,02															3,53
18.09.2019	24.00		150,57	150,57	0,00	63,99	40,58	23,41															3,53
19.09.2019	24.00		152,72	152,72	0,00	63,77	40,74	23,03															3,52
20.09.2019	24.00		175,29	175,29	0,00	63,85	42,48	21,37															3,75
21.09.2019	24.00		186,05	186,05	0,00	64,63	43,63	21,00															3,91
22.09.2019	24.00		178,57	178,57	0,00	64,14	42,93	21,21															3,79
Среднее	24.00		150,77	150,77	-0,57	63,53	41,12	22,41															3,34
Итого	168.00		1051,39	1055,37	-3,98																		23,35

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время **М1, Т** **М2, Т** **М3, Т** **М4, Т** **V3, куб.м** **V4, куб.м** **Упл, Т** **Qобщ, Гкал** **Траб, ч**

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 °С
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **23,35 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vтеп изл: **м.куб. 0 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации
 _____ / _____

ГУП «ТСК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГООБЪЕКТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРТЮЖИЦА ДИХ