

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Полынинков ул, д. 5, лит. В ИТПЗ**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **14849.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 32984

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**

Вычислитель: **ВКТ-7 № 207739**  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер:  
 ПРЭМ-32-D  
 ПРЭМ-32-D

Схема подключения:  
 Приборы УТЭ поверены до: **27.11.2021**  
 Термометробр.:  
 КТСЛН  
 КТСЛН

Режим (схема):  
 Гребр. Давления:  
 график: **14970**

Q=M1\*(h1-hв)\*M2\*(h2-hв)  
 Qот = **0,253**  
 Qвент = **0**  
 Qгвс = **0**  
 Qгвс ср = **0**  
 Qгвс м = **0**

Фактическое потребление (ТВ-1)  
 Факт. расход: **76,8608**  
 Факт. расход: **0**  
 Факт. расход: **0**  
 Факт. расход: **0**

Учет ГВС (ТВ-2)  
 Qгвс = **0**  
 Qгвс ср = **0**  
 Qгвс м = **0**

Дата	Тм	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уводлит	T3	T4	R3	R4
		Т		°C		°C		кг/см2		Т		Т		М3		°C		кг/см2		кг/см2		
16.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	17,13	17,10	0,03														0,00
17.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,13	18,16	-0,03														0,00
18.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	23,31	23,47	-0,16														0,00
19.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	23,40	23,46	-0,06														0,00
20.09.2019	24.00	*	21,29	21,30	-0,01	64,12	37,64	26,48														0,00
21.09.2019	24.00	*	63,39	63,39	0,00	64,55	39,36	25,19														0,56
22.09.2019	24.00	*	62,30	62,30	0,00	64,03	39,11	24,92														1,60
Среднее	24.00		21,00	21,00	0,00	39,24	28,33	10,91														1,55
Итого	168.00		146,98	146,99	-0,01																	3,71
Показания счетчиков на момент снятия данных:																						
Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч													

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **3,71** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл, **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 \_\_\_\_\_

**ГУП «ТЭК СПб»**  
**Ф И Д А Л «ЭНЕРГ ОБЪКТ»**  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г**  
**ЧЕРТЮЖИХОВА ДХ**