Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Полярников ул, д. 5, лит. В ИТП3**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **14849.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **27.11.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **32984**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207739**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	Термопреобр.: КТСП-Н	Режим (схема):
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	Преобр.давления:
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,253** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **76,8608** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,05	17,83	0,22														0,00
24.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,06	17,83	0,23														0,00
25.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,99	17,80	0,19														0,00
26.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,95	17,78	0,17														0,00
27.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,99	17,80	0,19														0,00
28.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,02	17,83	0,19														0,00
29.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,07	17,87	0,20														0,00
30.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,11	17,91	0,20														0,00
31.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,16	17,94	0,22														0,00
01.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,18	17,98	0,20														0,00
02.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,22	18,02	0,20														0,00
03.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,28	18,07	0,21														0,00
04.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,26	18,08	0,18														0,00
05.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,21	18,05	0,16														0,00
06.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,11	17,96	0,15														0,00
07.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,96	17,84	0,12														0,00
08.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,81	17,70	0,11														0,00
09.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,70	17,60	0,10														0,00
10.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,73	17,62	0,11														0,00
11.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,80	17,67	0,13														0,00
12.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,83	17,70	0,13														0,00
13.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,82	17,69	0,13														0,00
14.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,70	17,59	0,11														0,00
15.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,40	17,32	0,08														0,00
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	17,98	17,81	0,16														0,00
Итого	**576,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**																	0,00
																						0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
/

Представитель теплоснабжающей организации
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х. /